

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG KCN SÔNG MÂY THÁNG 10/2025

Thông số Theo cột A- QCVN 40:2025/BTNMT

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
01/10/2025	00:00	12,61	6,58	3,84	0,31	2,77	3,08	28,9
01/10/2025	00:30	12,64	6,57	3,49	0,31	2,77	3,08	28,9
01/10/2025	01:00	12,58	6,56	3,41	0,31	2,77	3,08	28,9
01/10/2025	01:30	12,75	6,56	3,96	0,23	2,9	3,13	28,9
01/10/2025	02:00	12,64	6,55	3,04	0,23	0,23	3,13	28,9
01/10/2025	02:30	12,72	6,55	4,48	0,23	2,9	3,13	28,9
01/10/2025	03:00	12,75	6,55	3,6	0,23	2,9	3,13	28,9
01/10/2025	03:30	12,74	6,55	5,06	0,26	1,75	2,01	28,9
01/10/2025	04:00	12,75	6,55	4,11	0,26	1,75	2,01	28,9
01/10/2025	04:30	12,82	6,55	3,82	0,26	1,75	2,01	28,9
01/10/2025	05:00	12,99	6,54	5,03	0,26	1,75	2,01	28,9
01/10/2025	05:30	13,02	6,54	4,45	0,08	1,62	1,7	28,9
01/10/2025	06:00	13,18	6,54	4,14	0,08	1,62	1,7	28,9
01/10/2025	06:30	13,31	6,53	3,18	0,08	1,62	1,7	28,9
01/10/2025	07:00	13,46	6,53	3,47	0,08	1,62	1,7	28,9
01/10/2025	07:30	13,54	6,54	4	0,22	0,75	0,96	28,9
01/10/2025	08:00	13,62	6,54	3,51	0,22	0,75	0,96	28,9
01/10/2025	08:30	13,78	6,72	7,5	0,22	0,75	0,96	28,9
01/10/2025	09:00	13,7	6,68	4,2	0,22	0,75	0,96	28,9
01/10/2025	09:30	13,17	6,65	3,35	0,17	1,36	1,53	29
01/10/2025	10:00	13,09	6,61	3,54	0,17	1,36	1,53	29,1
01/10/2025	10:30	13,2	6,57	3,21	0,17	1,36	1,53	29,2
01/10/2025	11:00	13,32	6,58	3,19	0,17	1,36	1,53	29,3
01/10/2025	11:30	13,29	6,58	3,15	0,14	1,53	1,67	29,4
01/10/2025	12:00	13,42	6,6	4,1	0,14	1,53	1,67	29,4
01/10/2025	12:30	13,13	6,6	2,92	0,14	1,53	1,67	29,5
01/10/2025	13:00	13,14	6,59	2,93	0,14	1,53	1,67	29,6
01/10/2025	13:30	13,21	6,59	3,88	0,21	1,35	1,55	29,6
01/10/2025	14:00	13,27	6,6	3,9	0,21	1,35	1,55	29,6
01/10/2025	14:30	13,39	6,61	3,62	0,21	1,35	1,55	29,6
01/10/2025	15:00	12,81	6,61	3,6	0,21	1,35	1,55	29,5
01/10/2025	15:30	12,71	6,61	3,65	0,19	1,36	1,55	29,5
01/10/2025	16:00	13,14	6,62	4,78	0,19	1,36	1,55	29,4
01/10/2025	16:30	13,17	6,62	5,62	0,19	1,36	1,55	29,4
01/10/2025	17:00	13,65	6,62	4,49	0,19	1,36	1,55	29,4
01/10/2025	17:30	13,29	6,63	4,2	0,38	2,62	3	29,5

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
01/10/2025	18:00	13,37	6,63	4,52	0,38	2,62	3	29,5
01/10/2025	18:30	13,46	6,63	4,82	0,38	2,62	3	29,3
01/10/2025	19:00	13,74	6,64	5,42	0,38	2,62	3	29,2
01/10/2025	19:30	14,06	6,64	5,95	0,41	2,39	2,8	29,1
01/10/2025	20:00	14,17	6,65	6,55	0,41	2,39	2,8	29,2
01/10/2025	20:30	14,34	6,66	5,4	0,41	2,39	2,8	29,2
01/10/2025	21:00	13,88	6,65	4,48	0,41	2,39	2,8	29,2
01/10/2025	21:30	13,92	6,65	4,45	0,26	1,8	2,05	29,2
01/10/2025	22:00	13,97	6,65	5,06	0,26	1,8	2,05	29,2
01/10/2025	22:30	14,24	6,65	4,71	0,26	1,8	2,05	29,3
01/10/2025	23:00	14,1	6,64	4,41	0,26	1,8	2,05	29,3
01/10/2025	23:30	14,03	6,63	3,85	0,32	1,34	1,66	29,3
02/10/2025	00:00	14,22	6,63	4,67	0,32	1,34	1,66	29,2
02/10/2025	00:30	14,17	6,61	4,07	0,32	1,34	1,66	29,2
02/10/2025	01:00	14,16	6,61	4,35	0,32	1,34	1,66	29,2
02/10/2025	01:30	14,26	6,6	3,5	0,14	0,73	0,86	29,2
02/10/2025	02:00	14,34	6,59	3,47	0,14	0,73	0,86	29,2
02/10/2025	02:30	14,24	6,59	3,47	0,14	0,73	0,86	29,2
02/10/2025	03:00	14,34	6,58	3,46	0,14	0,73	0,86	29,1
02/10/2025	03:30	14,27	6,58	3,21	0,16	0,88	1,04	29,1
02/10/2025	04:00	14,19	6,57	2,68	0,16	0,88	1,04	29,2
02/10/2025	04:30	14,23	6,57	2,64	0,16	0,88	1,04	29,2
02/10/2025	05:00	14,19	6,57	3,22	0,16	0,88	1,04	29,2
02/10/2025	05:30	14,38	6,57	3,19	0,03	0,37	0,4	29,1
02/10/2025	06:00	14,34	6,56	3,47	0,03	0,37	0,4	29,2
02/10/2025	06:30	14,37	6,57	3,41	0,03	0,37	0,4	29,2
02/10/2025	07:00	14,38	6,57	2,83	0,03	0,37	0,4	29,2
02/10/2025	07:30	14,4	6,57	2,89	0,26	0,58	0,85	29,1
02/10/2025	08:00	14,29	6,57	3,46	0,26	0,58	0,85	29,1
02/10/2025	08:30	14,4	6,57	3,6	0,26	0,58	0,85	29,2
02/10/2025	09:00	14,26	6,57	4,21	0,26	0,58	0,85	29,2
02/10/2025	09:30	14,27	6,57	3,46	0,29	0,72	1,01	29,3
02/10/2025	10:00	14,38	6,58	4,24	0,29	0,72	1,01	29,3
02/10/2025	10:30	14,42	6,58	5,01	0,29	0,72	1,01	29,3
02/10/2025	11:00	14,52	6,58	4,65	0,29	0,72	1,01	29,4
02/10/2025	11:30	14,55	6,58	5,47	0,43	0,49	0,92	29,5
02/10/2025	12:00	14,59	6,58	4,38	0,43	0,49	0,92	29,5
02/10/2025	12:30	14,72	6,59	5,85	0,43	0,49	0,92	29,6
02/10/2025	13:00	14,89	6,59	7,58	0,43	0,49	0,92	29,6

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
02/10/2025	13:30	14,83	6,59	6,78	0,22	0,65	0,87	29,7
02/10/2025	14:00	14,95	6,59	6,83	0,22	0,65	0,87	29,7
02/10/2025	14:30	15,04	6,59	6,51	0,22	0,65	0,87	29,7
02/10/2025	15:00	15,04	6,59	6,54	0,22	0,65	0,87	29,7
02/10/2025	15:30	15,06	6,58	6,65	0,22	0,65	0,87	30,1
02/10/2025	16:00	15,34	6,58	8,05	0,4	0,56	0,96	30
02/10/2025	16:30	15,44	6,58	8,07	0,2	2,44	2,64	29,7
02/10/2025	17:00	15,23	6,59	8,13	0,2	2,44	2,64	29,6
02/10/2025	17:30	15,18	6,59	8,12	0,2	2,44	2,64	29,5
02/10/2025	18:00	15,12	6,58	7,29	0,2	2,44	2,64	29,4
02/10/2025	18:30	15,15	6,58	7,29	0,2	5,77	5,97	29,4
02/10/2025	19:00	15,18	6,57	6,68	0,2	5,77	5,97	29,4
02/10/2025	19:30	15,27	6,57	8,44	0,2	5,77	5,97	29,4
02/10/2025	20:00	15,22	6,57	7,88	0,2	5,77	5,97	29,4
02/10/2025	20:30	15,26	6,56	7,53	0,34	4,29	4,64	29,3
02/10/2025	21:00	15,21	6,55	6,73	0,34	4,29	4,64	29,4
02/10/2025	21:30	15,02	6,55	6,4	0,34	4,29	4,64	29,3
02/10/2025	22:00	14,97	6,55	7,03	0,34	4,29	4,64	29,3
02/10/2025	22:30	14,95	6,55	6,72	0,35	3,33	3,68	29,3
02/10/2025	23:00	14,72	6,54	7,04	0,35	3,33	3,68	29,2
02/10/2025	23:30	14,7	6,53	5,51	0,35	3,33	3,68	29,2
03/10/2025	00:00	14,69	6,52	4,88	0,35	3,33	3,68	29,2
03/10/2025	00:30	14,69	6,53	5,14	0,12	4,88	5	29,2
03/10/2025	01:00	14,69	6,53	5,19	0,12	4,88	5	29,2
03/10/2025	01:30	15,34	6,53	4,57	0,12	4,88	5	29,2
03/10/2025	02:00	15,26	6,52	4,24	0,12	4,88	5	29,2
03/10/2025	02:30	15,44	6,51	3,77	0,18	2	2,17	29,2
03/10/2025	03:00	15,44	6,51	4	0,18	2	2,17	29,1
03/10/2025	03:30	15,38	6,51	4,24	0,18	2	2,17	29,1
03/10/2025	04:00	15,4	6,5	4,03	0,18	2	2,17	29,1
03/10/2025	04:30	15,57	6,49	3,72	0,14	6,66	6,8	29,2
03/10/2025	05:00	15,62	6,5	3,37	0,14	6,66	6,8	29,2
03/10/2025	05:30	16,46	6,49	3,33	0,14	6,66	6,8	29,2
03/10/2025	06:00	15,73	6,5	3,36	0,14	6,66	6,8	29,2
03/10/2025	06:30	15,66	6,5	3,4	0,08	6,66	6,74	29,1
03/10/2025	07:00	15,75	6,5	3,37	0,08	6,66	6,74	29,2
03/10/2025	07:30	15,81	6,5	3,04	0,08	6,66	6,74	29,2
03/10/2025	08:00	15,73	6,51	3,33	0,08	6,66	6,74	29,2
03/10/2025	08:30	15,72	6,51	3,01	0,31	1,78	2,09	29,2

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
03/10/2025	09:00	15,57	6,51	3,65	0,31	1,78	2,09	29,2
03/10/2025	09:30	16,04	6,51	3,28	0,31	1,78	2,09	29,3
03/10/2025	10:00	15,73	6,51	3,3	0,28	4,48	4,76	29,3
03/10/2025	10:30	15,51	6,52	3,41	0,28	4,48	4,76	29,3
03/10/2025	11:00	15,54	6,52	3,75	0,36	0,78	1,14	29,3
03/10/2025	11:30	15,54	6,54	3,64	0,36	0,78	1,14	29,3
03/10/2025	12:00	15,61	6,53	3,69	0,36	0,78	1,14	29,4
03/10/2025	12:30	15,61	6,54	3,68	0,36	0,78	1,14	29,4
03/10/2025	13:00	15,71	6,54	3,99	0,56	0,59	1,15	29,4
03/10/2025	13:30	16,04	6,56	4,05	0,56	0,59	1,15	29,3
03/10/2025	14:00	16,1	6,57	3,96	0,56	0,59	1,15	29,3
03/10/2025	14:30	16,15	6,57	4	0,56	0,59	1,15	29,3
03/10/2025	15:00	16,24	6,56	4,21	0,29	0,33	0,62	29,3
03/10/2025	15:30	16,25	6,56	4,09	0,29	0,33	0,62	29,3
03/10/2025	16:00	16,43	6,56	4,11	0,29	0,33	0,62	29,3
03/10/2025	16:30	16,3	6,58	4,18	0,29	0,33	0,62	29,3
03/10/2025	17:00	16,36	6,6	4,21	0,49	0,25	0,74	29,4
03/10/2025	17:30	16,28	6,6	3,99	0,49	0,25	0,74	29,4
03/10/2025	18:00	16,56	6,59	4,1	0,49	0,25	0,74	29,4
03/10/2025	18:30	16,73	6,59	4,29	0,49	0,25	0,74	29,4
03/10/2025	19:00	16,61	6,59	5,21	0,38	0,43	0,81	29,4
03/10/2025	19:30	16,73	6,59	4,59	0,38	0,43	0,81	29,4
03/10/2025	20:00	16,96	6,58	5,21	0,38	0,43	0,81	29,4
03/10/2025	20:30	16,98	6,58	6,05	0,38	0,43	0,81	29,4
03/10/2025	21:00	17,05	6,58	6,37	0,38	0,36	0,75	29,4
03/10/2025	21:30	17,13	6,57	5,73	0,38	0,36	0,75	29,3
03/10/2025	22:00	17,24	6,57	5,54	0,38	0,36	0,75	29,3
03/10/2025	22:30	17,33	6,57	6,36	0,38	0,36	0,75	29,3
03/10/2025	23:00	17,38	6,56	6,37	0,22	0,47	0,68	29,3
03/10/2025	23:30	17,5	6,56	7,25	0,22	0,47	0,68	29,3
04/10/2025	00:00	17,56	6,57	7,69	0,22	0,47	0,68	29,2
04/10/2025	00:30	17,56	6,56	8,07	0,22	0,47	0,68	29,2
04/10/2025	01:00	17,6	6,56	8,66	0,22	0,71	0,93	29,2
04/10/2025	01:30	17,71	6,56	9,83	0,22	0,71	0,93	29,2
04/10/2025	02:00	18,2	6,56	8,73	0,22	0,71	0,93	29,2
04/10/2025	02:30	17,82	6,56	8,73	0,22	0,71	0,93	29,1
04/10/2025	03:00	17,77	6,55	9,21	0,54	0,3	0,84	29,1
04/10/2025	03:30	17,8	6,55	9,5	0,54	0,3	0,84	29,1
04/10/2025	04:00	17,82	6,55	11,39	0,54	0,3	0,84	29,1

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
04/10/2025	04:30	17,91	6,55	9,26	0,54	0,3	0,84	29,1
04/10/2025	05:00	17,85	6,55	9,51	0,42	0,15	0,57	29,1
04/10/2025	05:30	18,04	6,55	9,04	0,42	0,15	0,57	29,1
04/10/2025	06:00	17,94	6,54	9,58	0,42	0,15	0,57	29,1
04/10/2025	06:30	17,85	6,54	9,85	0,42	0,15	0,57	29,1
04/10/2025	07:00	18,2	6,54	8,72	0,18	0,27	0,45	29,1
04/10/2025	07:30	18,12	6,54	8,44	0,18	0,27	0,45	29,1
04/10/2025	08:00	17,74	6,54	9,44	0,18	0,27	0,45	29,1
04/10/2025	08:30	17,78	6,52	7,99	0,18	0,27	0,45	29,1
04/10/2025	09:00	17,77	6,54	7,32	0,1	0,58	0,69	29,1
04/10/2025	09:30	17,95	6,54	6,88	0,1	0,58	0,69	29,1
04/10/2025	10:00	17,95	6,54	6,53	0,1	0,58	0,69	29,1
04/10/2025	10:30	17,9	6,54	6,85	0,1	0,58	0,69	29,2
04/10/2025	11:00	17,91	6,53	5,91	0,1	0,33	0,44	29,2
04/10/2025	11:30	17,87	6,53	5,94	0,1	0,33	0,44	29,3
04/10/2025	12:00	18,06	6,54	5,63	0,1	0,33	0,44	29,4
04/10/2025	12:30	17,94	6,54	5,97	0,1	0,33	0,44	29,4
04/10/2025	13:00	17,74	6,57	6,92	0,34	0,64	0,99	29,4
04/10/2025	13:30	17,87	6,57	6,29	0,34	0,64	0,99	29,4
04/10/2025	14:00	18,14	6,56	7,43	0,34	0,64	0,99	29,4
04/10/2025	14:30	17,93	6,55	6,01	0,34	0,64	0,99	29,4
04/10/2025	15:00	17,9	6,55	6,37	0,21	5,23	5,44	29,4
04/10/2025	15:30	17,84	6,55	5,74	0,21	5,23	5,44	29,4
04/10/2025	16:00	17,98	6,55	6,06	0,21	5,23	5,44	29,4
04/10/2025	16:30	17,81	6,55	5,76	0,21	5,23	5,44	29,4
04/10/2025	17:00	17,09	6,54	6,37	0,1	60,84	60,94	29,3
04/10/2025	17:30	16,86	6,55	6,72	0,1	60,84	60,94	29,2
04/10/2025	18:00	16,79	6,55	5,27	0,1	60,84	60,94	29,2
04/10/2025	18:30	16,99	6,55	6,09	0,1	60,84	60,94	29,3
04/10/2025	19:00	16,89	6,54	5,57	0,12	5,3	5,42	29,3
04/10/2025	19:30	16,85	6,54	4,97	0,41	5,3	5,71	29,3
04/10/2025	20:00	16,81	6,54	5,21	0,41	5,3	5,71	29,3
04/10/2025	20:30	16,79	6,52	4,91	0,41	5,3	5,71	29,3
04/10/2025	21:00	16,71	6,52	4,92	0,41	5,3	5,71	29,3
04/10/2025	21:30	16,9	6,53	4,92	0,49	5,3	5,79	29,3
04/10/2025	22:00	16,77	6,52	4,89	0,49	5,3	5,79	29,3
04/10/2025	22:30	16,78	6,51	4,59	0,49	5,3	5,79	29,2
04/10/2025	23:00	16,84	6,49	4,25	0,49	5,3	5,79	29,2
04/10/2025	23:30	16,84	6,5	4,27	0,26	5,3	5,56	29,2

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
05/10/2025	00:00	16,96	6,51	4,25	0,26	5,3	5,56	29,1
05/10/2025	00:30	16,85	6,51	4,54	0,26	5,3	5,56	29,1
05/10/2025	01:00	16,86	6,52	4,21	0,26	5,3	5,56	29
05/10/2025	01:30	16,81	6,57	3,68	0,37	5,3	5,67	29
05/10/2025	02:00	16,74	6,58	3,64	0,37	5,3	5,67	29
05/10/2025	02:30	16,79	6,58	4	0,37	5,3	5,67	28,9
05/10/2025	03:00	16,84	6,59	4,17	0,37	5,3	5,67	28,9
05/10/2025	03:30	16,88	6,55	3,32	0,51	5,3	5,81	29
05/10/2025	04:00	16,92	6,54	3,93	0,51	5,3	5,81	29
05/10/2025	04:30	16,86	6,56	3,93	0,51	5,3	5,81	29
05/10/2025	05:00	16,79	6,56	4,1	0,51	5,3	5,81	29,1
05/10/2025	05:30	16,96	6,54	4,1	0,25	5,3	5,55	29,1
05/10/2025	06:00	16,92	6,53	4,41	0,25	5,3	5,55	29,1
05/10/2025	06:30	16,96	6,49	4,39	0,25	5,3	5,55	29,1
05/10/2025	07:00	17,07	6,5	5,36	0,25	5,3	5,55	29,1
05/10/2025	07:30	17,1	6,49	5,3	0,15	5,3	5,45	29,1
05/10/2025	08:00	17,14	6,49	5,36	0,15	5,3	5,45	29,1
05/10/2025	08:30	17,31	6,48	5,49	0,15	5,3	5,45	29,1
05/10/2025	09:00	17,25	6,48	6,4	0,15	5,3	5,45	29,1
05/10/2025	09:30	17,38	6,47	5,27	0,46	5,3	5,76	29,1
05/10/2025	10:00	17,35	6,49	4,98	0,46	5,3	5,76	29,2
05/10/2025	10:30	17,44	6,48	5,01	0,46	5,3	5,76	29,2
05/10/2025	11:00	17,33	6,48	5,31	0,46	5,3	5,76	29,2
05/10/2025	11:30	17,52	6,47	5,03	0,17	5,3	5,47	29,3
05/10/2025	12:00	17,44	6,47	4,74	0,17	5,3	5,47	29,4
05/10/2025	12:30	17,46	6,47	4,17	0,17	5,3	5,47	29,4
05/10/2025	13:00	17,52	6,48	4,44	0,17	5,3	5,47	29,5
05/10/2025	13:30	17,52	6,52	4,52	0,3	5,3	5,6	29,5
05/10/2025	14:00	17,39	6,55	4,84	0,3	5,3	5,6	29,6
05/10/2025	14:30	17,56	6,56	4,85	0,3	5,3	5,6	29,6
05/10/2025	15:00	17,33	6,57	4,25	0,3	5,3	5,6	29,7
05/10/2025	15:30	17,65	6,56	4,53	0,46	5,3	5,76	29,7
05/10/2025	16:00	17,46	6,57	4,91	0,46	5,3	5,76	29,6
05/10/2025	16:30	17,66	6,53	5,25	0,46	5,3	5,76	29,5
05/10/2025	17:00	17,55	6,51	5,58	0,46	5,3	5,76	29,5
05/10/2025	17:30	17,6	6,49	5,79	0,46	5,3	5,76	29,4
05/10/2025	18:00	17,76	6,47	5,55	0,46	5,3	5,76	29,4
05/10/2025	18:30	17,65	6,47	4,65	0,46	5,3	5,76	29,4
05/10/2025	19:00	17,52	6,47	4,98	0,46	5,3	5,76	29,5

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
05/10/2025	19:30	17,41	6,47	4,34	0,35	5,3	5,65	29,5
05/10/2025	20:00	17,45	6,47	4,61	0,35	5,3	5,65	29,5
05/10/2025	20:30	17,39	6,47	4,32	0,35	5,3	5,65	29,5
05/10/2025	21:00	17,45	6,48	4,11	0,35	5,3	5,65	29,4
05/10/2025	21:30	17,55	6,49	4,09	0,45	5,3	5,75	29,4
05/10/2025	22:00	17,33	6,48	4,1	0,45	5,3	5,75	29,4
05/10/2025	22:30	17,34	6,48	4,1	0,45	5,3	5,75	29,4
05/10/2025	23:00	17,25	6,48	4,09	0,45	5,3	5,75	29,4
05/10/2025	23:30	17,27	6,47	4,1	0,03	5,3	5,33	29,3
06/10/2025	00:00	17,3	6,47	3,43	0,03	5,3	5,33	29,3
06/10/2025	00:30	17,3	6,47	3,72	0,03	5,3	5,33	29,3
06/10/2025	01:00	17,24	6,47	3,43	0,03	5,3	5,33	29,3
06/10/2025	01:30	17,25	6,46	3,09	0,38	5,3	5,68	29,3
06/10/2025	02:00	17,44	6,46	3,71	0,38	5,3	5,68	29,3
06/10/2025	02:30	17,34	6,46	3,41	0,38	5,3	5,68	29,3
06/10/2025	03:00	17,3	6,45	3,68	0,38	5,3	5,68	29,3
06/10/2025	03:30	17,76	6,45	3,39	0,22	5,3	5,52	29,2
06/10/2025	04:00	17,66	6,45	3,13	0,22	5,3	5,52	29,2
06/10/2025	04:30	17,6	6,45	3,71	0,22	5,3	5,52	29,2
06/10/2025	05:00	17,65	6,45	3,39	0,22	5,3	5,52	29,3
06/10/2025	05:30	17,01	6,45	3,29	0,08	5,3	5,38	29,3
06/10/2025	06:00	16,88	6,45	3,28	0,08	5,3	5,38	29,2
06/10/2025	06:30	16,92	6,46	2,65	0,08	5,3	5,38	29,2
06/10/2025	07:00	16,95	6,46	2,66	0,08	5,3	5,38	29,2
06/10/2025	07:30	16,89	6,47	3,03	0,34	5,3	5,64	29,2
06/10/2025	08:00	16,79	6,48	2,75	0,34	5,3	5,64	29,2
06/10/2025	08:30	14,03	6,51	1	0,34	5	5,34	29,2
06/10/2025	09:00	14,17	6,53	1,14	0,09	5	5,09	29,2
06/10/2025	09:30	14,12	6,56	1	0,09	5	5,09	29,2
06/10/2025	10:00	14,15	6,58	1	0,38	5	5,38	29,4
06/10/2025	10:30	14,21	6,56	1	0,18	0,51	0,7	29,6
06/10/2025	11:00	17,22	6,53	2,73	0,18	0,08	0,26	29,8
06/10/2025	11:30	17,31	6,53	4,48	0,3	12,93	13,23	29,9
06/10/2025	12:00	17,44	6,51	7,18	0,3	12,93	13,23	29,9
06/10/2025	12:30	17,62	6,5	5,62	0,3	12,93	13,23	29,9
06/10/2025	13:00	17,48	6,5	5,45	0,3	12,93	13,23	29,9
06/10/2025	13:30	17,53	6,5	5,48	0,3	12,12	12,42	29,9
06/10/2025	14:00	17,6	6,51	5,48	0,3	12,12	12,42	29,9
06/10/2025	14:30	17,65	6,52	5,49	0,3	12,12	12,42	29,9

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
06/10/2025	15:00	17,67	6,53	4,29	0,3	12,12	12,42	29,9
06/10/2025	15:30	17,53	6,54	4,28	0,46	9,34	9,8	29,9
06/10/2025	16:00	17,6	6,54	4,92	0,46	9,34	9,8	29,9
06/10/2025	16:30	17,56	6,55	4,63	0,46	9,34	9,8	29,9
06/10/2025	17:00	17,53	6,55	4,65	0,46	9,34	9,8	29,9
06/10/2025	17:30	17,6	6,55	5,29	0,22	11,94	12,16	29,9
06/10/2025	18:00	17,49	6,55	4,34	0,22	11,94	12,16	29,9
06/10/2025	18:30	17,87	6,56	5,31	0,22	11,94	12,16	29,9
06/10/2025	19:00	17,38	6,56	4,37	0,22	11,94	12,16	29,9
06/10/2025	19:30	17,22	6,55	4,35	0,29	11,74	12,03	29,9
06/10/2025	20:00	17,05	6,55	3,85	0,29	11,74	12,03	29,9
06/10/2025	20:30	17,28	6,55	4,16	0,29	11,74	12,03	29,9
06/10/2025	21:00	17,21	6,54	3,51	0,29	11,74	12,03	29,8
06/10/2025	21:30	17,21	6,54	4,13	0,29	10,15	10,44	29,8
06/10/2025	22:00	17,01	6,53	3,82	0,29	10,15	10,44	29,7
06/10/2025	22:30	17,06	6,53	3,51	0,29	10,15	10,44	29,7
06/10/2025	23:00	17,06	6,51	3,5	0,29	10,15	10,44	29,7
06/10/2025	23:30	16,95	6,5	3,19	0,1	11,86	11,97	29,7
07/10/2025	00:00	16,92	6,5	3,46	0,1	11,86	11,97	29,6
07/10/2025	00:30	16,9	6,5	4,61	0,1	11,86	11,97	29,6
07/10/2025	01:00	17,46	6,51	3,45	0,1	11,86	11,97	29,6
07/10/2025	01:30	16,82	6,5	3,47	0,5	11,97	12,47	29,6
07/10/2025	02:00	16,65	6,52	2,8	0,5	11,97	12,47	29,6
07/10/2025	02:30	16,88	6,52	3,09	0,5	11,97	12,47	29,5
07/10/2025	03:00	16,54	6,51	3,08	0,5	11,97	12,47	29,5
07/10/2025	03:30	16,84	6,52	2,8	0,12	11,92	12,04	29,5
07/10/2025	04:00	16,78	6,53	3,11	0,12	11,92	12,04	29,5
07/10/2025	04:30	16,65	6,53	3,74	0,12	11,92	12,04	29,5
07/10/2025	05:00	16,77	6,53	3,08	0,12	11,92	12,04	29,5
07/10/2025	05:30	16,63	6,54	3,39	0,33	12,35	12,67	29,5
07/10/2025	06:00	16,74	6,54	3,67	0,33	12,35	12,67	29,5
07/10/2025	06:30	16,82	6,53	3,33	0,33	12,35	12,67	29,5
07/10/2025	07:00	16,75	6,53	3,62	0,33	12,35	12,67	29,5
07/10/2025	07:30	16,96	6,54	3,61	0,22	12,32	12,54	29,5
07/10/2025	08:00	16,92	6,54	3,93	0,22	12,32	12,54	29,5
07/10/2025	08:30	16,77	6,53	3,92	0,22	12,32	12,54	29,5
07/10/2025	09:00	16,78	6,53	3,89	0,22	12,32	12,54	29,5
07/10/2025	09:30	16,7	6,54	3,58	0,19	12,47	12,66	29,6
07/10/2025	10:00	16,67	6,53	3,6	0,19	12,47	12,66	29,6

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
07/10/2025	10:30	16,74	6,54	4,17	0,19	12,47	12,66	29,7
07/10/2025	11:00	16,81	6,54	3,96	0,19	12,47	12,66	29,8
07/10/2025	11:30	16,95	6,53	4,48	0,29	12,55	12,84	29,8
07/10/2025	12:00	16,88	6,52	3,96	0,29	12,55	12,84	29,9
07/10/2025	12:30	16,9	6,52	3,97	0,29	12,55	12,84	29,9
07/10/2025	13:00	17,05	6,53	4,22	0,29	12,55	12,84	30
07/10/2025	13:30	17,09	6,53	3,69	0,37	12,34	12,71	30
07/10/2025	14:00	17,24	6,52	3,74	0,37	12,34	12,71	30
07/10/2025	14:30	17,27	6,53	4,07	0,37	12,34	12,71	30
07/10/2025	15:00	17,37	6,53	4,09	0,37	12,34	12,71	30
07/10/2025	15:30	17,39	6,54	3,78	0,34	12,94	13,28	29,9
07/10/2025	16:00	17,45	6,53	4,34	0,34	12,94	13,28	29,9
07/10/2025	16:30	17,57	6,53	4,13	0,34	12,94	13,28	29,9
07/10/2025	17:00	17,38	6,53	4,65	0,34	12,94	13,28	29,9
07/10/2025	17:30	17,49	6,53	4,65	0,18	12,86	13,04	29,9
07/10/2025	18:00	17,59	6,53	3,82	0,18	12,86	13,04	29,9
07/10/2025	18:30	17,5	6,52	4,16	0,18	12,86	13,04	29,9
07/10/2025	19:00	17,41	6,52	3,84	0,18	12,86	13,04	29,9
07/10/2025	19:30	17,71	6,51	4,16	0,13	13,07	13,19	29,9
07/10/2025	20:00	17,37	6,53	4,35	0,13	13,07	13,19	29,9
07/10/2025	20:30	17,17	6,53	4,14	0,13	13,07	13,19	29,8
07/10/2025	21:00	17,21	6,51	4,16	0,13	13,07	13,19	29,8
07/10/2025	21:30	17,27	6,52	4,18	0,11	12,83	12,94	29,8
07/10/2025	22:00	17,3	6,52	4,65	0,11	12,83	12,94	29,8
07/10/2025	22:30	17,18	6,51	4,38	0,11	12,83	12,94	29,7
07/10/2025	23:00	17,2	6,51	4,99	0,11	12,83	12,94	29,7
07/10/2025	23:30	17,42	6,51	4,34	0,35	11,04	11,39	29,7
08/10/2025	00:00	17,31	6,52	4,34	0,35	11,04	11,39	29,7
08/10/2025	00:30	16,53	6,54	4,32	0,35	11,04	11,39	29,7
08/10/2025	01:00	16,54	6,54	4,1	0,35	11,04	11,39	29,6
08/10/2025	01:30	16,81	6,57	4,1	0,02	12,65	12,68	29,6
08/10/2025	02:00	16,89	6,58	3,77	0,02	12,65	12,68	29,6
08/10/2025	02:30	16,82	6,61	3,77	0,02	12,65	12,68	29,5
08/10/2025	03:00	16,88	6,62	3,74	0,02	12,65	12,68	29,5
08/10/2025	03:30	16,86	6,63	4,28	0,17	12,95	13,12	29,5
08/10/2025	04:00	16,98	6,66	3,72	0,17	12,95	13,12	29,4
08/10/2025	04:30	16,56	6,6	3,74	0,17	12,95	13,12	29,5
08/10/2025	05:00	16,67	6,58	4,01	0,17	12,95	13,12	29,5
08/10/2025	05:30	16,74	6,57	5,63	0,22	12,29	12,51	29,5

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
08/10/2025	06:00	16,73	6,58	7,07	0,22	12,29	12,51	29,3
08/10/2025	06:30	16,78	6,56	6,97	0,22	12,29	12,51	29,3
08/10/2025	07:00	16,9	6,55	5,54	0,22	12,29	12,51	29,4
08/10/2025	07:30	16,95	6,54	5,65	0,08	12,67	12,75	29,4
08/10/2025	08:00	16,99	6,55	6,23	0,08	12,67	12,75	29,3
08/10/2025	08:30	16,89	6,56	6,88	0,08	12,67	12,75	28,8
08/10/2025	09:00	16,88	6,56	6,51	0,08	12,67	12,75	29,2
08/10/2025	09:30	16,79	6,55	4,14	0,29	1,82	2,11	29,4
08/10/2025	10:00	16,99	6,56	4,16	0,29	1,82	2,11	29,5
08/10/2025	10:30	16,9	6,56	4,8	0,29	1,82	2,11	29,5
08/10/2025	11:00	16,95	6,58	5,44	0,29	1,82	2,11	29,2
08/10/2025	11:30	16,9	6,58	5,68	0,23	1,64	1,87	29,6
08/10/2025	12:00	16,85	6,56	4,22	0,23	1,64	1,87	29,9
08/10/2025	12:30	16,86	6,57	4,56	0,23	1,64	1,87	30
08/10/2025	13:00	17,02	6,58	4,91	0,23	1,64	1,87	29,9
08/10/2025	13:30	17,05	6,59	9,29	0,39	0,79	1,18	29,4
08/10/2025	14:00	17,09	6,58	5,57	0,39	0,79	1,18	29,9
08/10/2025	14:30	17,25	6,57	4,38	0,39	0,79	1,18	30
08/10/2025	15:00	17,18	6,56	4,14	0,39	0,79	1,18	30,1
08/10/2025	15:30	17,24	6,57	4,98	0,18	16,31	16,5	30
08/10/2025	16:00	17,41	6,59	4,67	0,18	16,31	16,5	29,6
08/10/2025	16:30	17,6	6,58	5,33	0,18	16,31	16,5	29,9
08/10/2025	17:00	17,53	6,57	5,01	0,18	16,31	16,5	29,9
08/10/2025	17:30	17,52	6,56	3,89	0,59	14,26	14,85	29,9
08/10/2025	18:00	17,66	6,55	4,73	0,59	14,26	14,85	29,7
08/10/2025	18:30	17,82	6,58	5,05	0,59	14,26	14,85	29,4
08/10/2025	19:00	18,01	6,56	5,38	0,59	14,26	14,85	29,7
08/10/2025	19:30	17,95	6,56	3,89	0,32	1,82	2,14	29,8
08/10/2025	20:00	17,99	6,55	3,92	0,32	1,82	2,14	29,9
08/10/2025	20:30	18,23	6,55	4,21	0,32	1,82	2,14	29,7
08/10/2025	21:00	16,42	6,58	4,74	0,32	1,82	2,14	29,2
08/10/2025	21:30	16,38	6,57	4,71	0,23	1,63	1,86	29,8
08/10/2025	22:00	16,22	6,57	5,34	0,23	1,63	1,86	29,9
08/10/2025	22:30	16,18	6,56	4,17	0,23	1,63	1,86	29,9
08/10/2025	23:00	16,1	6,56	4,67	0,23	1,63	1,86	29,9
08/10/2025	23:30	15,97	6,56	5,01	0,41	14,47	14,88	29,8
09/10/2025	00:00	15,79	6,56	4,38	0,41	14,47	14,88	29,7
09/10/2025	00:30	15,64	6,58	4,41	0,41	14,47	14,88	29,8
09/10/2025	01:00	15,58	6,58	4,17	0,41	14,47	14,88	29,8

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
09/10/2025	01:30	15,53	6,59	4,38	0,06	13,85	13,91	29,7
09/10/2025	02:00	15,54	6,61	4,35	0,06	13,85	13,91	29,7
09/10/2025	02:30	15,44	6,61	4,13	0,06	13,85	13,91	29,6
09/10/2025	03:00	15,5	6,59	4,09	0,06	13,85	13,91	29,7
09/10/2025	03:30	15,41	6,6	4,07	0,32	13,55	13,87	29,7
09/10/2025	04:00	16,01	6,62	4,74	0,32	13,55	13,87	29,7
09/10/2025	04:30	16,08	6,6	4,65	0,32	13,55	13,87	29,7
09/10/2025	05:00	16,24	6,6	4,35	0,32	13,55	13,87	29,7
09/10/2025	05:30	16	6,59	4,28	0,32	13,7	14,02	29,7
09/10/2025	06:00	15,98	6,58	4,61	0,32	13,7	14,02	29,8
09/10/2025	06:30	15,94	6,58	4,34	0,32	13,7	14,02	29,7
09/10/2025	07:00	16,07	6,6	4,89	0,32	13,7	14,02	29,7
09/10/2025	07:30	16,19	6,6	4,91	0,42	13,89	14,32	29,7
09/10/2025	08:00	16,81	6,6	4,85	0,42	13,89	14,32	29,7
09/10/2025	08:30	16,89	6,6	5,06	0,42	13,89	14,32	29,8
09/10/2025	09:00	16,56	6,6	5,55	0,42	13,89	14,32	29,7
09/10/2025	09:30	16,61	6,61	5,9	0,2	13,32	13,52	29,7
09/10/2025	10:00	16,5	6,63	5,36	0,2	13,32	13,52	29,8
09/10/2025	10:30	16,49	6,64	4,74	0,2	13,32	13,52	29,9
09/10/2025	11:00	16,63	6,64	4,44	0,2	13,32	13,52	30
09/10/2025	11:30	16,56	6,64	4,78	0,55	13,88	14,43	30
09/10/2025	12:00	16,46	6,65	4,8	0,55	13,88	14,43	30
09/10/2025	12:30	16,38	6,66	4,5	0,55	13,88	14,43	30
09/10/2025	13:00	16,46	6,66	4,56	0,55	13,88	14,43	30,1
09/10/2025	13:30	16,33	6,65	4,57	0,48	13,64	14,12	30,2
09/10/2025	14:00	16,41	6,65	4,59	0,48	13,64	14,12	30,3
09/10/2025	14:30	16,38	6,66	4,6	0,48	13,64	14,12	30,3
09/10/2025	15:00	16,46	6,67	4,66	0,48	13,64	14,12	30,2
09/10/2025	15:30	16,43	6,67	4,65	0,37	13,54	13,91	30,3
09/10/2025	16:00	16,42	6,68	4,32	0,37	13,54	13,91	30,2
09/10/2025	16:30	16,3	6,7	4,38	0,37	13,54	13,91	30,1
09/10/2025	17:00	16,36	6,7	4,7	0,37	13,54	13,91	30
09/10/2025	17:30	16,33	6,73	4,71	0,34	13,45	13,79	30
09/10/2025	18:00	16,13	6,74	4,2	0,34	13,45	13,79	29,9
09/10/2025	18:30	16,36	6,76	4,2	0,34	13,45	13,79	29,9
09/10/2025	19:00	16,35	6,79	4,73	0,34	13,45	13,79	29,8
09/10/2025	19:30	16,38	6,79	4,18	0,12	13,88	14	29,8
09/10/2025	20:00	16,35	6,76	4,63	0,12	13,88	14	29,8
09/10/2025	20:30	16,33	6,73	4,57	0,12	13,88	14	29,9

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
09/10/2025	21:00	16,33	6,72	5,25	0,12	13,88	14	29,9
09/10/2025	21:30	16,35	6,7	5,83	0,36	13,45	13,81	29,9
09/10/2025	22:00	16,32	6,7	6,55	0,36	13,45	13,81	29,9
09/10/2025	22:30	16,17	6,69	6,32	0,36	13,45	13,81	29,8
09/10/2025	23:00	16,15	6,69	5,98	0,36	13,45	13,81	29,9
09/10/2025	23:30	16,14	6,68	5,73	0,14	12,83	12,98	29,9
10/10/2025	00:00	16,08	6,67	5,06	0,14	12,83	12,98	29,9
10/10/2025	00:30	16,17	6,68	4,85	0,14	12,83	12,98	29,8
10/10/2025	01:00	16,04	6,68	5,33	0,14	12,83	12,98	29,8
10/10/2025	01:30	15,97	6,68	5,1	0,38	13,18	13,57	29,9
10/10/2025	02:00	15,96	6,68	4,81	0,38	13,18	13,57	29,9
10/10/2025	02:30	15,86	6,69	5,1	0,38	13,18	13,57	29,8
10/10/2025	03:00	15,79	6,69	5,2	0,38	13,18	13,57	29,8
10/10/2025	03:30	15,72	6,69	4,89	0,3	13,07	13,37	29,7
10/10/2025	04:00	15,66	6,68	4,59	0,3	13,07	13,37	29,8
10/10/2025	04:30	15,64	6,68	4,14	0,3	13,07	13,37	29,8
10/10/2025	05:00	15,58	6,68	4,5	0,3	13,07	13,37	29,7
10/10/2025	05:30	15,6	6,68	4,57	0,33	12,97	13,3	29,7
10/10/2025	06:00	15,46	6,69	5,06	0,33	12,97	13,3	29,6
10/10/2025	06:30	15,46	6,68	4,77	0,33	12,97	13,3	29,7
10/10/2025	07:00	15,5	6,68	5,06	0,33	12,97	13,3	29,7
10/10/2025	07:30	15,47	6,68	5,06	0,03	12,82	12,86	29,7
10/10/2025	08:00	15,54	6,68	5,44	0,03	12,82	12,86	29,7
10/10/2025	08:30	15,34	6,69	4,73	0,03	12,82	12,86	29,7
10/10/2025	09:00	15,47	6,69	4,67	0,03	12,82	12,86	29,8
10/10/2025	09:30	15,79	6,69	4,71	0,18	12,34	12,53	29,8
10/10/2025	10:00	15,96	6,71	5,51	0,18	12,34	12,53	29,9
10/10/2025	10:30	15,06	6,72	5,34	0,18	12,34	12,53	29,9
10/10/2025	11:00	14,97	6,73	5,57	0,18	12,34	12,53	29,9
10/10/2025	11:30	15	6,72	4,78	0,29	12,59	12,88	30
10/10/2025	12:00	14,87	6,71	5,1	0,29	12,59	12,88	30,1
10/10/2025	12:30	15,09	6,72	5,41	0,29	12,59	12,88	30,1
10/10/2025	13:00	15,01	6,71	5,98	0,29	12,59	12,88	30
10/10/2025	13:30	15,25	6,7	5,49	0,36	12,61	12,97	29,9
10/10/2025	14:00	15,05	6,7	4,88	0,36	12,61	12,97	29,9
10/10/2025	14:30	14,95	6,68	4,88	0,36	12,61	12,97	30
10/10/2025	15:00	14,89	6,68	4,25	0,36	12,61	12,97	30
10/10/2025	15:30	14,95	6,69	4,59	0,05	12,59	12,64	29,9
10/10/2025	16:00	14,83	6,69	4,94	0,05	12,59	12,64	29,9

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
10/10/2025	16:30	14,76	6,69	4,61	0,05	12,59	12,64	29,9
10/10/2025	17:00	14,66	6,68	4,31	0,05	12,59	12,64	29,9
10/10/2025	17:30	14,77	6,68	4,31	0,2	12,92	13,12	29,9
10/10/2025	18:00	14,55	6,68	4,31	0,2	12,92	13,12	29,8
10/10/2025	18:30	14,74	6,68	4,95	0,2	12,92	13,12	29,8
10/10/2025	19:00	14,7	6,67	4,95	0,2	12,92	13,12	29,8
10/10/2025	19:30	14,7	6,67	4,31	0,28	12,66	12,94	29,8
10/10/2025	20:00	14,84	6,67	3,78	0,28	12,66	12,94	29,8
10/10/2025	20:30	14,72	6,66	4,31	0,28	12,66	12,94	29,8
10/10/2025	21:00	14,69	6,66	4,28	0,28	12,66	12,94	29,7
10/10/2025	21:30	14,68	6,65	4,27	0,23	12,6	12,83	29,7
10/10/2025	22:00	14,51	6,65	4,05	0,23	12,6	12,83	29,7
10/10/2025	22:30	14,51	6,66	4,56	0,23	12,6	12,83	29,7
10/10/2025	23:00	14,38	6,65	4,56	0,23	12,6	12,83	29,6
10/10/2025	23:30	14,44	6,65	4,53	0,02	12,58	12,6	29,6
11/10/2025	00:00	14,4	6,64	4,84	0,02	12,58	12,6	29,6
11/10/2025	00:30	14,33	6,64	4,22	0,02	12,58	12,6	29,7
11/10/2025	01:00	14,2	6,64	4	0,02	12,58	12,6	29,6
11/10/2025	01:30	14,33	6,64	4,49	0,09	11,99	12,08	29,6
11/10/2025	02:00	14,3	6,63	4,82	0,09	11,99	12,08	29,5
11/10/2025	02:30	14,24	6,63	5,44	0,09	11,99	12,08	29,5
11/10/2025	03:00	14,26	6,63	3,95	0,09	11,99	12,08	29,5
11/10/2025	03:30	14,23	6,63	3,95	0,08	12,67	12,75	29,5
11/10/2025	04:00	14,12	6,63	5,4	0,08	12,67	12,75	29,5
11/10/2025	04:30	14,02	6,63	4,76	0,08	12,67	12,75	29,4
11/10/2025	05:00	13,98	6,63	5,03	0,08	12,67	12,75	29,5
11/10/2025	05:30	13,95	6,63	4,71	0,21	12,25	12,45	29,5
11/10/2025	06:00	13,92	6,63	4,39	0,21	12,25	12,45	29,4
11/10/2025	06:30	14,05	6,63	4,7	0,21	12,25	12,45	29,4
11/10/2025	07:00	13,95	6,63	5,01	0,21	12,25	12,45	29,4
11/10/2025	07:30	13,74	6,62	5,33	0,28	12,11	12,39	29,4
11/10/2025	08:00	13,82	6,63	4,44	0,28	12,11	12,39	29,4
11/10/2025	08:30	13,81	6,62	4,73	0,28	12,11	12,39	29,5
11/10/2025	09:00	13,84	6,63	5,05	0,28	12,11	12,39	29,4
11/10/2025	09:30	13,98	6,63	5,05	0,42	13,06	13,48	29,4
11/10/2025	10:00	13,77	6,74	8,3	0,42	13,06	13,48	29,5
11/10/2025	10:30	13,73	6,7	5,36	0,42	13,06	13,48	29,5
11/10/2025	11:00	13,63	6,67	5,05	0,42	13,06	13,48	29,5
11/10/2025	11:30	13,63	6,66	5,38	0,21	12,68	12,88	29,5

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
11/10/2025	12:00	13,8	6,65	6,22	0,21	12,68	12,88	29,5
11/10/2025	12:30	13,77	6,64	5,65	0,21	12,68	12,88	29,6
11/10/2025	13:00	13,8	6,62	5,13	0,21	12,68	12,88	29,7
11/10/2025	13:30	13,69	6,63	4,52	0,22	13,39	13,61	29,7
11/10/2025	14:00	13,78	6,63	6,28	0,22	13,39	13,61	29,6
11/10/2025	14:30	13,62	6,63	6,01	0,22	13,39	13,61	29,6
11/10/2025	15:00	13,57	6,63	6,3	0,22	13,39	13,61	29,7
11/10/2025	15:30	13,48	6,64	5,69	0,26	13,5	13,76	29,7
11/10/2025	16:00	13,59	6,66	5,48	0,26	13,5	13,76	29,6
11/10/2025	16:30	13,69	6,65	5,7	0,26	13,5	13,76	29,6
11/10/2025	17:00	13,66	6,64	6,04	0,26	13,5	13,76	29,5
11/10/2025	17:30	14,13	6,63	5,69	0,16	13,53	13,69	29,6
11/10/2025	18:00	14,16	6,62	4,88	0,16	13,53	13,69	29,6
11/10/2025	18:30	14,12	6,62	4,06	0,16	13,53	13,69	29,6
11/10/2025	19:00	13,8	6,61	5,17	0,16	13,53	13,69	29,6
11/10/2025	19:30	13,94	6,61	4,54	0,52	13,4	13,92	29,5
11/10/2025	20:00	13,89	6,6	4,27	0,52	13,4	13,92	29,6
11/10/2025	20:30	13,75	6,59	3,72	0,52	13,4	13,92	29,6
11/10/2025	21:00	15,3	6,59	4,54	0,52	13,4	13,92	29,6
11/10/2025	21:30	15,47	6,59	4,85	0,14	14,03	14,17	29,6
11/10/2025	22:00	15,6	6,59	5,47	0,14	14,03	14,17	29,6
11/10/2025	22:30	15,44	6,59	4,5	0,14	14,03	14,17	29,6
11/10/2025	23:00	15,58	6,59	3,67	0,14	14,03	14,17	29,6
11/10/2025	23:30	15,6	6,59	4,5	0,3	14,35	14,65	29,6
12/10/2025	00:00	15,64	6,59	4,2	0,3	14,35	14,65	29,6
12/10/2025	00:30	15,68	6,59	3,97	0,3	14,35	14,65	29,6
12/10/2025	01:00	15,68	6,59	3,95	0,3	14,35	14,65	29,6
12/10/2025	01:30	15,78	6,6	4,78	0,24	14,41	14,65	29,6
12/10/2025	02:00	15,76	6,6	5,08	0,24	14,41	14,65	29,5
12/10/2025	02:30	15,87	6,6	4,48	0,24	14,41	14,65	29,5
12/10/2025	03:00	15,89	6,6	5,09	0,24	14,41	14,65	29,4
12/10/2025	03:30	16,01	6,6	4,44	0,39	14,38	14,77	29,4
12/10/2025	04:00	15,94	6,6	4,11	0,39	14,38	14,77	29,4
12/10/2025	04:30	16,01	6,6	4,63	0,39	14,38	14,77	29,4
12/10/2025	05:00	16,13	6,61	4,31	0,39	14,38	14,77	29,3
12/10/2025	05:30	16,25	6,62	4,52	0,31	13,66	13,97	29,3
12/10/2025	06:00	16,19	6,6	3,32	0,31	13,66	13,97	29,3
12/10/2025	06:30	16,01	6,63	3,69	0,31	13,66	13,97	29,4
12/10/2025	07:00	16	6,63	4,16	0,31	13,66	13,97	29,4

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
12/10/2025	07:30	16,13	6,63	4,16	0,16	14,55	14,71	29,3
12/10/2025	08:00	16,06	6,64	4,16	0,16	14,55	14,71	29,3
12/10/2025	08:30	16,17	6,65	4,14	0,16	14,55	14,71	29,4
12/10/2025	09:00	16,19	6,66	4,46	0,16	14,55	14,71	29,5
12/10/2025	09:30	16,46	6,66	4,1	0,18	14,86	15,03	29,5
12/10/2025	10:00	16,3	6,66	4,42	0,18	14,86	15,03	29,5
12/10/2025	10:30	16,15	6,66	4,42	0,18	14,86	15,03	29,5
12/10/2025	11:00	16,08	6,67	5,08	0,18	14,86	15,03	29,6
12/10/2025	11:30	16,22	6,68	4,14	0,21	14,83	15,04	29,7
12/10/2025	12:00	16,21	6,68	4,49	0,21	14,83	15,04	29,7
12/10/2025	12:30	16,22	6,68	5,13	0,21	14,83	15,04	29,7
12/10/2025	13:00	16,26	6,68	5,14	0,21	14,83	15,04	29,8
12/10/2025	13:30	16,24	6,68	4,53	0,53	14,27	14,8	30
12/10/2025	14:00	16,43	6,68	3,74	0,53	14,27	14,8	30,1
12/10/2025	14:30	16,46	6,69	6,36	0,53	14,27	14,8	30
12/10/2025	15:00	16,41	6,68	4,63	0,53	14,27	14,8	30
12/10/2025	15:30	16,43	6,67	5,29	0,33	14,95	15,28	29,9
12/10/2025	16:00	16,42	6,67	4,34	0,33	14,95	15,28	29,8
12/10/2025	16:30	16,47	6,67	3,82	0,33	14,95	15,28	29,8
12/10/2025	17:00	16,45	6,67	4,14	0,33	14,95	15,28	29,7
12/10/2025	17:30	16,33	6,66	4,34	0,45	14,2	14,65	29,7
12/10/2025	18:00	16,3	6,65	3,84	0,45	14,2	14,65	29,7
12/10/2025	18:30	16,3	6,64	3,5	0,45	14,2	14,65	29,7
12/10/2025	19:00	16,19	6,65	3,53	0,45	14,2	14,65	29,7
12/10/2025	19:30	16,3	6,65	3,78	0,01	15,05	15,05	29,7
12/10/2025	20:00	16,26	6,64	4,63	0,01	15,05	15,05	29,7
12/10/2025	20:30	16,39	6,64	3,47	0,01	15,05	15,05	29,6
12/10/2025	21:00	16,46	6,63	3,47	0,01	15,05	15,05	29,7
12/10/2025	21:30	16,32	6,65	3,79	0,3	13,68	13,99	29,7
12/10/2025	22:00	16,28	6,65	4,59	0,3	13,68	13,99	29,7
12/10/2025	22:30	16,45	6,65	3,77	0,3	13,68	13,99	29,7
12/10/2025	23:00	16,47	6,65	3,77	0,3	13,68	13,99	29,7
12/10/2025	23:30	16,5	6,65	3,75	0,04	14,59	14,63	29,7
13/10/2025	00:00	16,47	6,66	4,25	0,04	14,59	14,63	29,7
13/10/2025	00:30	16,39	6,66	4,06	0,04	14,59	14,63	29,7
13/10/2025	01:00	16,45	6,66	4,56	0,04	14,59	14,63	29,6
13/10/2025	01:30	16,42	6,66	4,22	0,51	14,53	15,04	29,6
13/10/2025	02:00	16,49	6,65	4,03	0,51	14,53	15,04	29,6
13/10/2025	02:30	16,54	6,66	4,56	0,51	14,53	15,04	29,6

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
13/10/2025	03:00	16,38	6,66	4,22	0,51	14,53	15,04	29,5
13/10/2025	03:30	16,54	6,65	5,12	0,06	14,59	14,65	29,5
13/10/2025	04:00	16,58	6,66	4,54	0,06	14,59	14,65	29,5
13/10/2025	04:30	16,7	6,66	3,96	0,06	14,59	14,65	29,5
13/10/2025	05:00	16,64	6,66	4,16	0,06	14,59	14,65	29,5
13/10/2025	05:30	16,77	6,66	4,16	0,18	15,26	15,45	29,5
13/10/2025	06:00	16,86	6,67	4,45	0,18	15,26	15,45	29,4
13/10/2025	06:30	16,92	6,67	4,61	0,18	15,26	15,45	29,4
13/10/2025	07:00	16,95	6,67	3,84	0,18	15,26	15,45	29,4
13/10/2025	07:30	16,95	6,67	7,2	0,22	15,37	15,59	29,4
13/10/2025	08:00	16,89	6,67	4,78	0,22	15,37	15,59	29,5
13/10/2025	08:30	16,96	6,67	4,16	0,22	15,37	15,59	29,5
13/10/2025	09:00	16,68	6,68	5,41	0,22	15,37	15,59	29,5
13/10/2025	09:30	16,9	6,68	6,86	0,73	12,85	13,58	30,1
13/10/2025	10:00	16,88	6,68	5,62	0,73	12,85	13,58	30
13/10/2025	10:30	16,99	6,7	4,81	0,73	12,85	13,58	29,8
13/10/2025	11:00	16,89	6,72	5,66	0,73	12,85	13,58	29,6
13/10/2025	11:30	16,89	6,75	5,16	0,39	2,44	2,84	29,8
13/10/2025	12:00	16,96	6,78	4,52	0,39	2,44	2,84	29,8
13/10/2025	12:30	16,95	6,8	3,72	0,39	2,44	2,84	29,9
13/10/2025	13:00	16,98	6,83	4,56	0,39	2,44	2,84	29,7
13/10/2025	13:30	16,99	6,76	4,91	0,43	13,15	13,58	29,7
13/10/2025	14:00	17,1	6,74	5,21	0,43	13,15	13,58	29,7
13/10/2025	14:30	17,09	6,76	5,21	0,43	13,15	13,58	29,8
13/10/2025	15:00	17,2	6,7	4,89	0,43	13,15	13,58	29,8
13/10/2025	15:30	17,22	6,66	6,04	0,14	13,37	13,51	29,8
13/10/2025	16:00	17,25	6,63	5,73	0,14	13,37	13,51	29,7
13/10/2025	16:30	17,31	6,62	6,05	0,14	13,37	13,51	29,7
13/10/2025	17:00	17,18	6,6	4,6	0,14	13,37	13,51	29,8
13/10/2025	17:30	17,24	6,59	4,09	0,34	13,1	13,43	29,8
13/10/2025	18:00	17,25	6,59	4,6	0,34	13,1	13,43	29,7
13/10/2025	18:30	17,25	6,59	4,28	0,34	13,1	13,43	29,7
13/10/2025	19:00	17,38	6,59	4,27	0,34	13,1	13,43	29,7
13/10/2025	19:30	17,6	6,66	8,73	0,09	3,28	3,37	29,8
13/10/2025	20:00	17,69	6,67	4,57	0,09	3,28	3,37	29,8
13/10/2025	20:30	17,66	6,65	4,06	0,09	3,28	3,37	29,7
13/10/2025	21:00	17,73	6,62	4,25	0,09	3,28	3,37	29,6
13/10/2025	21:30	17,82	6,6	4,05	0,24	1,26	1,5	29,6
13/10/2025	22:00	17,91	6,58	3,4	0,24	1,26	1,5	29,8

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
13/10/2025	22:30	17,9	6,57	2,76	0,24	1,26	1,5	29,8
13/10/2025	23:00	18,04	6,58	3,04	0,24	1,26	1,5	29,7
13/10/2025	23:30	18,23	6,58	4	0,26	13,02	13,29	29,6
14/10/2025	00:00	18,44	6,57	3,39	0,26	13,02	13,29	29,6
14/10/2025	00:30	18,57	6,57	2,76	0,26	13,02	13,29	29,7
14/10/2025	01:00	18,85	6,56	2,7	0,26	13,02	13,29	29,7
14/10/2025	01:30	19,6	6,57	3,32	0,14	13,2	13,34	29,6
14/10/2025	02:00	18,89	6,57	3,3	0,14	13,2	13,34	29,5
14/10/2025	02:30	18,9	6,57	3,26	0,14	13,2	13,34	29,4
14/10/2025	03:00	18,98	6,57	2,45	0,14	13,2	13,34	29,5
14/10/2025	03:30	19,08	6,57	2,65	0,22	13,47	13,68	29,6
14/10/2025	04:00	18,9	6,57	3,26	0,22	13,47	13,68	29,5
14/10/2025	04:30	19,08	6,57	2,94	0,22	13,47	13,68	29,4
14/10/2025	05:00	16,96	6,58	3,25	0,22	13,47	13,68	29,3
14/10/2025	05:30	17,2	6,57	2,59	0,35	0,28	0,63	29,4
14/10/2025	06:00	17,16	6,57	2,38	0,35	0,28	0,63	29,5
14/10/2025	06:30	17,3	6,58	3,21	0,35	0,28	0,63	29,4
14/10/2025	07:00	17,2	6,58	3,53	0,35	0,28	0,63	29,4
14/10/2025	07:30	17,37	6,59	3,29	0,19	8,63	8,82	29,3
14/10/2025	08:00	17,38	6,58	2,97	0,19	8,63	8,82	29,5
14/10/2025	08:30	17,49	6,58	3,21	0,19	8,63	8,82	29,5
14/10/2025	09:00	17,71	6,59	3,57	0,19	8,63	8,82	29,5
14/10/2025	09:30	17,99	6,6	3,56	0,29	10,26	10,55	29,4
14/10/2025	10:00	18,02	6,61	2,93	0,29	10,26	10,55	29,5
14/10/2025	10:30	18,26	6,61	2,62	0,29	10,26	10,55	29,7
14/10/2025	11:00	18,34	6,61	2,96	0,29	10,26	10,55	29,8
14/10/2025	11:30	18,62	6,62	4,13	0,5	10,38	10,88	29,7
14/10/2025	12:00	18,72	6,64	5,94	0,5	10,38	10,88	29,6
14/10/2025	12:30	19,15	6,64	6,89	0,5	10,38	10,88	29,7
14/10/2025	13:00	19,14	6,64	5,69	0,5	10,38	10,88	29,9
14/10/2025	13:30	19,37	6,63	4,22	0,3	10,62	10,92	30
14/10/2025	14:00	19,45	6,63	4,91	0,3	10,62	10,92	30
14/10/2025	14:30	19,64	6,64	5,21	0,3	10,62	10,92	29,9
14/10/2025	15:00	19,78	6,64	5,74	0,3	10,62	10,92	30
14/10/2025	15:30	19,99	6,63	4,09	0,58	2,45	3,03	30
14/10/2025	16:00	20,06	6,63	3,78	0,58	2,45	3,03	30
14/10/2025	16:30	20,06	6,63	3,78	0,58	2,45	3,03	29,9
14/10/2025	17:00	20,09	6,63	3,82	0,58	2,45	3,03	29,7
14/10/2025	17:30	20,06	6,63	4,37	0,3	2	2,31	29,8

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
14/10/2025	18:00	20,07	6,62	3,17	0,3	2	2,31	29,9
14/10/2025	18:30	20,2	6,61	3,49	0,3	2	2,31	29,9
14/10/2025	19:00	20,09	6,61	4,63	0,3	2	2,31	29,8
14/10/2025	19:30	20,2	6,61	4,35	0,44	11,08	11,52	29,8
14/10/2025	20:00	20,25	6,61	4,13	0,44	11,08	11,52	29,8
14/10/2025	20:30	20,41	6,6	3,49	0,44	11,08	11,52	29,9
14/10/2025	21:00	20,42	6,59	3,19	0,44	11,08	11,52	29,9
14/10/2025	21:30	20,39	6,59	3,81	0,56	10,79	11,35	29,8
14/10/2025	22:00	20,35	6,59	3,79	0,56	10,79	11,35	29,7
14/10/2025	22:30	20,39	6,59	3,78	0,56	10,79	11,35	29,7
14/10/2025	23:00	20,31	6,58	3,15	0,56	10,79	11,35	29,9
14/10/2025	23:30	18,36	6,58	3,17	0,15	11,15	11,3	29,9
15/10/2025	00:00	18,45	6,57	3,47	0,15	11,15	11,3	29,8
15/10/2025	00:30	18,48	6,57	3,77	0,15	11,15	11,3	29,7
15/10/2025	01:00	18,37	6,58	4,1	0,15	11,15	11,3	29,7
15/10/2025	01:30	18,63	6,57	3,47	0,26	1,39	1,66	29,8
15/10/2025	02:00	18,69	6,57	3,46	0,26	1,39	1,66	29,8
15/10/2025	02:30	18,72	6,58	4,06	0,26	1,39	1,66	29,7
15/10/2025	03:00	19,28	6,58	4,06	0,26	1,39	1,66	29,6
15/10/2025	03:30	19,32	6,59	4,27	0,28	1,14	1,42	29,6
15/10/2025	04:00	19,46	6,59	4,05	0,28	1,14	1,42	29,7
15/10/2025	04:30	19,51	6,59	3,41	0,28	1,14	1,42	29,7
15/10/2025	05:00	19,51	6,59	3,71	0,28	1,14	1,42	29,6
15/10/2025	05:30	19,77	6,6	3,99	0,32	10,65	10,97	29,5
15/10/2025	06:00	19,78	6,6	4,16	0,32	10,65	10,97	29,5
15/10/2025	06:30	19,71	6,59	3,9	0,32	10,65	10,97	29,6
15/10/2025	07:00	19,78	6,59	4,76	0,32	10,65	10,97	29,7
15/10/2025	07:30	19,89	6,59	3,89	0,13	11,13	11,26	29,6
15/10/2025	08:00	20,01	6,61	4,25	0,13	11,13	11,26	29,5
15/10/2025	08:30	20,06	6,62	5,13	0,13	11,13	11,26	29,5
15/10/2025	09:00	20,18	6,62	4,24	0,13	11,13	11,26	29,7
15/10/2025	09:30	20,26	6,61	3,74	0,54	10,81	11,35	29,8
15/10/2025	10:00	20,28	6,63	4,49	0,54	10,81	11,35	29,8
15/10/2025	10:30	20,56	6,64	4,81	0,54	10,81	11,35	29,6
15/10/2025	11:00	20,8	6,63	4,24	0,54	10,81	11,35	29,8
15/10/2025	11:30	20,85	6,62	3,39	0,46	1,71	2,17	30,1
15/10/2025	12:00	21,01	6,62	4,28	0,46	1,71	2,17	30,2
15/10/2025	12:30	21,24	6,63	4,91	0,46	1,71	2,17	30,2
15/10/2025	13:00	21,88	6,63	5,57	0,46	1,71	2,17	30,1

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
15/10/2025	13:30	22,51	6,63	4,92	0,22	2,47	2,7	30,3
15/10/2025	14:00	22,5	6,62	4,66	0,22	2,47	2,7	30,4
15/10/2025	14:30	22,3	6,62	4,37	0,22	2,47	2,7	30,4
15/10/2025	15:00	22,44	6,62	5,03	0,22	2,47	2,7	30,3
15/10/2025	15:30	22,44	6,62	5,85	0,34	3,02	3,36	30,1
15/10/2025	16:00	22,53	6,61	5,89	0,34	3,02	3,36	30,1
15/10/2025	16:30	22,54	6,59	5,68	0,34	3,02	3,36	30,2
15/10/2025	17:00	22,65	6,58	6,21	0,34	3,02	3,36	30,1
15/10/2025	17:30	22,81	6,58	7,15	0,32	10,99	11,31	30,1
15/10/2025	18:00	22,76	6,58	7,47	0,32	10,99	11,31	30
15/10/2025	18:30	21,02	6,58	7,7	0,32	10,99	11,31	30
15/10/2025	19:00	21,12	6,56	6,39	0,32	10,99	11,31	30,2
15/10/2025	19:30	21,2	6,56	5,52	0,34	10,44	10,78	30,2
15/10/2025	20:00	21,23	6,56	7,43	0,34	10,44	10,78	30,1
15/10/2025	20:30	21,34	6,56	7,61	0,34	10,44	10,78	29,9
15/10/2025	21:00	21,18	6,56	7,82	0,34	10,44	10,78	30
15/10/2025	21:30	21,21	6,55	5,13	0,12	1,43	1,55	30,2
15/10/2025	22:00	20,88	6,54	4,81	0,12	1,43	1,55	30,2
15/10/2025	22:30	20,71	6,55	5,54	0,12	1,43	1,55	30,1
15/10/2025	23:00	20,71	6,55	5,97	0,12	1,43	1,55	29,9
15/10/2025	23:30	20,74	6,55	5,79	0,32	1,73	2,05	30
16/10/2025	00:00	20,75	6,54	4,89	0,32	1,73	2,05	30,1
16/10/2025	00:30	20,7	6,54	6,17	0,32	1,73	2,05	30,1
16/10/2025	01:00	20,7	6,54	6,28	0,32	1,73	2,05	30
16/10/2025	01:30	20,81	6,54	6,55	0,27	13,24	13,52	30
16/10/2025	02:00	20,74	6,55	6,9	0,27	13,24	13,52	29,9
16/10/2025	02:30	20,77	6,54	5,85	0,27	13,24	13,52	30
16/10/2025	03:00	20,8	6,54	5,72	0,27	13,24	13,52	30
16/10/2025	03:30	20,95	6,55	6,55	0,09	11,94	12,03	29,9
16/10/2025	04:00	20,88	6,55	6,97	0,09	11,94	12,03	29,8
16/10/2025	04:30	20,91	6,56	7,13	0,09	11,94	12,03	29,7
16/10/2025	05:00	20,91	6,55	7,06	0,09	11,94	12,03	29,8
16/10/2025	05:30	21,06	6,55	6,47	0,11	11,49	11,6	29,8
16/10/2025	06:00	21,02	6,55	6,65	0,11	11,49	11,6	29,8
16/10/2025	06:30	21,06	6,55	6,77	0,11	11,49	11,6	29,7
16/10/2025	07:00	21,06	6,56	8,48	0,11	11,49	11,6	29,6
16/10/2025	07:30	21,1	6,55	5,48	0,24	1,87	2,11	29,8
16/10/2025	08:00	21,03	6,55	5,45	0,24	1,87	2,11	29,8
16/10/2025	08:30	21,03	6,55	6,9	0,24	1,87	2,11	29,7

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
16/10/2025	09:00	21,09	6,56	6,26	0,24	1,87	2,11	29,6
16/10/2025	09:30	21,02	6,56	6,88	0,14	1,97	2,11	29,7
16/10/2025	10:00	21,1	6,56	5,95	0,14	1,97	2,11	29,9
16/10/2025	10:30	21,16	6,56	4,82	0,14	1,97	2,11	30
16/10/2025	11:00	21,1	6,57	6,33	0,14	1,97	2,11	29,9
16/10/2025	11:30	21,24	6,57	5,72	0,44	11,72	12,16	29,9
16/10/2025	12:00	21,12	6,6	6,06	0,44	11,72	12,16	30
16/10/2025	12:30	21,21	6,6	5,55	0,44	11,72	12,16	30,1
16/10/2025	13:00	21,21	6,58	6,12	0,44	11,72	12,16	30,1
16/10/2025	13:30	21,09	6,58	7,07	0,23	11,58	11,81	30,1
16/10/2025	14:00	20,82	6,58	6,79	0,23	11,58	11,81	30,2
16/10/2025	14:30	20,75	6,58	6,49	0,23	11,58	11,81	30,2
16/10/2025	15:00	20,75	6,57	5,34	0,23	11,58	11,81	30,3
16/10/2025	15:30	20,64	6,55	5,66	0,33	11,81	12,14	30,3
16/10/2025	16:00	20,57	6,54	5,69	0,33	11,81	12,14	30,2
16/10/2025	16:30	20,82	6,53	5,69	0,33	11,81	12,14	30,1
16/10/2025	17:00	21,26	6,53	5,08	0,33	11,81	12,14	30
16/10/2025	17:30	21,12	6,51	3,95	0,27	1,86	2,13	30,2
16/10/2025	18:00	21,27	6,5	4,5	0,27	1,86	2,13	30,2
16/10/2025	18:30	21,2	6,5	4,78	0,27	1,86	2,13	30,1
16/10/2025	19:00	21,17	6,5	4,25	0,27	1,86	2,13	30,1
16/10/2025	19:30	21,14	6,51	4,49	0,38	1,75	2,13	30,1
16/10/2025	20:00	21,18	6,51	3,36	0,38	1,75	2,13	30,2
16/10/2025	20:30	21,02	6,51	3,64	0,38	1,75	2,13	30,2
16/10/2025	21:00	20,8	6,5	3,62	0,38	1,75	2,13	30,2
16/10/2025	21:30	20,29	6,51	3,95	0,42	12,15	12,58	30,1
16/10/2025	22:00	20,35	6,51	5,06	0,42	12,15	12,58	30
16/10/2025	22:30	20,24	6,5	4,07	0,42	12,15	12,58	30,2
16/10/2025	23:00	20,48	6,5	3,4	0,42	12,15	12,58	30,2
16/10/2025	23:30	20,38	6,5	4,56	0,79	11,8	12,59	30,1
17/10/2025	00:00	20,38	6,5	4,03	0,79	11,8	12,59	30
17/10/2025	00:30	20,7	6,49	3,99	0,79	11,8	12,59	30
17/10/2025	01:00	20,77	6,49	3,04	0,79	11,8	12,59	30,1
17/10/2025	01:30	20,71	6,49	3,92	0,4	11,95	12,35	30,2
17/10/2025	02:00	20,7	6,49	3,56	0,4	11,95	12,35	30,1
17/10/2025	02:30	20,89	6,5	3,89	0,4	11,95	12,35	30
17/10/2025	03:00	21,01	6,51	4,25	0,4	11,95	12,35	29,9
17/10/2025	03:30	21,05	6,5	3,95	0,54	2,2	2,73	30
17/10/2025	04:00	21,14	6,5	3,89	0,54	2,2	2,73	30,1

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
17/10/2025	04:30	21,34	6,51	4,17	0,54	2,2	2,73	30
17/10/2025	05:00	21,88	6,5	3,95	0,54	2,2	2,73	29,9
17/10/2025	05:30	22,23	6,52	4,21	0,1	1,26	1,35	29,8
17/10/2025	06:00	22,32	6,52	3,86	0,1	1,26	1,35	30
17/10/2025	06:30	22,29	6,52	3,64	0,1	1,26	1,35	30
17/10/2025	07:00	22,29	6,53	3,82	0,1	1,26	1,35	29,9
17/10/2025	07:30	22,37	6,53	3,5	0,08	11,35	11,43	29,8
17/10/2025	08:00	22,45	6,54	4,34	0,08	11,35	11,43	29,8
17/10/2025	08:30	22,75	6,55	4,95	0,08	11,35	11,43	30
17/10/2025	09:00	22,62	6,56	4,34	0,08	11,35	11,43	30
17/10/2025	09:30	21,35	6,57	5,27	0,18	10,29	10,47	30
17/10/2025	10:00	21,56	6,58	5,83	0,18	10,29	10,47	29,9
17/10/2025	10:30	21,66	6,59	5,37	0,18	10,29	10,47	30
17/10/2025	11:00	21,65	6,58	5,08	0,18	10,29	10,47	30,2
17/10/2025	11:30	21,59	6,58	4,52	0,4	0,1	0,5	30,4
17/10/2025	12:00	21,56	6,59	5,26	0,4	0,1	0,5	30,3
17/10/2025	12:30	21,59	6,59	5,25	0,4	0,1	0,5	30,3
17/10/2025	13:00	21,67	6,59	4,94	0,4	0,1	0,5	30,4
17/10/2025	13:30	21,74	6,58	4,41	0,3	0,08	0,38	30,5
17/10/2025	14:00	21,91	6,58	4,44	0,3	0,08	0,38	30,6
17/10/2025	14:30	21,94	6,59	4,95	0,3	0,08	0,38	30,5
17/10/2025	15:00	22,06	6,59	4,95	0,3	0,08	0,38	30,3
17/10/2025	15:30	22,12	6,6	4,97	0,72	0,07	0,79	30,4
17/10/2025	16:00	22,12	6,58	4,69	0,72	0,07	0,79	30,4
17/10/2025	16:30	22,08	6,57	4,34	0,72	0,07	0,79	30,4
17/10/2025	17:00	22,01	6,57	4,35	0,72	0,07	0,79	30,3
17/10/2025	17:30	21,85	6,57	5,19	0,66	0,09	0,74	30,1
17/10/2025	18:00	21,69	6,57	5,8	0,66	0,09	0,74	30,1
17/10/2025	18:30	21,84	6,56	4,54	0,66	0,09	0,74	30,3
17/10/2025	19:00	21,69	6,55	3,69	0,66	0,09	0,74	30,3
17/10/2025	19:30	21,69	6,55	4,37	0,51	0,39	0,9	30,3
17/10/2025	20:00	21,66	6,55	4,05	0,51	0,39	0,9	30,2
17/10/2025	20:30	21,73	6,55	3,71	0,51	0,39	0,9	30,2
17/10/2025	21:00	21,72	6,54	3,37	0,51	0,39	0,9	30,3
17/10/2025	21:30	21,66	6,53	3,67	0,25	1,44	1,69	30,4
17/10/2025	22:00	21,78	6,53	4	0,25	1,44	1,69	30,3
17/10/2025	22:30	21,73	6,53	3,97	0,25	1,44	1,69	30,2
17/10/2025	23:00	21,73	6,54	3,95	0,25	1,44	1,69	30,2
17/10/2025	23:30	21,87	6,53	3,3	0,53	0,49	1,02	30,3

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
18/10/2025	00:00	21,9	6,52	4,77	0,53	0,49	1,02	30,3
18/10/2025	00:30	22,05	6,53	3,92	0,53	0,49	1,02	30,2
18/10/2025	01:00	22,29	6,53	4,77	0,53	0,49	1,02	30,1
18/10/2025	01:30	22,26	6,53	4,42	0,65	0,63	1,28	30,1
18/10/2025	02:00	22,93	6,53	3,56	0,65	0,63	1,28	30,2
18/10/2025	02:30	21,83	6,53	4,2	0,65	0,63	1,28	30,2
18/10/2025	03:00	21,93	6,53	4,18	0,65	0,63	1,28	30,1
18/10/2025	03:30	22,25	6,53	4,18	0,16	6,05	6,21	30
18/10/2025	04:00	21,99	6,53	5,02	0,16	6,05	6,21	29,9
18/10/2025	04:30	22,12	6,53	3,85	0,16	6,05	6,21	30
18/10/2025	05:00	22,15	6,52	4,69	0,16	6,05	6,21	30
18/10/2025	05:30	22,15	6,52	4,16	0,19	5,34	5,53	29,9
18/10/2025	06:00	22,36	6,53	4,35	0,19	5,34	5,53	29,8
18/10/2025	06:30	22,37	6,53	5,59	0,19	5,34	5,53	29,8
18/10/2025	07:00	22,32	6,53	4,99	0,19	5,34	5,53	29,9
18/10/2025	07:30	22,45	6,52	4,65	0,29	4,9	5,19	29,9
18/10/2025	08:00	22,44	6,52	7,57	0,29	4,9	5,19	29,8
18/10/2025	08:30	22,45	6,53	5,61	0,29	4,9	5,19	29,7
18/10/2025	09:00	21,69	6,53	6,11	0,29	4,9	5,19	29,8
18/10/2025	09:30	21,63	6,53	4,97	0,29	0,26	0,55	29,9
18/10/2025	10:00	21,72	6,53	4,65	0,29	0,26	0,55	30
18/10/2025	10:30	21,72	6,54	4,98	0,29	0,26	0,55	29,9
18/10/2025	11:00	21,87	6,55	5,48	0,29	0,26	0,55	29,9
18/10/2025	11:30	21,69	6,54	5,85	0,22	0,44	0,66	30,1
18/10/2025	12:00	21,45	6,53	4,03	0,22	0,44	0,66	30,3
18/10/2025	12:30	21,49	6,53	4	0,22	0,44	0,66	30,3
18/10/2025	13:00	21,2	6,53	4,57	0,22	0,44	0,66	30,2
18/10/2025	13:30	21,14	6,54	4,34	0,34	4,28	4,61	30,1
18/10/2025	14:00	21,13	6,54	4,57	0,34	4,28	4,61	30,3
18/10/2025	14:30	21,14	6,53	4,61	0,34	4,28	4,61	30,3
18/10/2025	15:00	21,07	6,53	4,63	0,34	4,28	4,61	30,3
18/10/2025	15:30	21,02	6,53	4,1	0,32	4,95	5,27	30,1
18/10/2025	16:00	20,93	6,54	4,42	0,32	4,95	5,27	30
18/10/2025	16:30	20,84	6,55	4,61	0,32	4,95	5,27	30
18/10/2025	17:00	20,81	6,54	4,11	0,32	4,95	5,27	30,1
18/10/2025	17:30	20,78	6,55	4,44	0,6	5,21	5,81	30,2
18/10/2025	18:00	20,67	6,55	4,67	0,6	5,21	5,81	30,1
18/10/2025	18:30	20,38	6,55	4,66	0,6	5,21	5,81	30
18/10/2025	19:00	20,28	6,54	4,95	0,6	5,21	5,81	30

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
18/10/2025	19:30	20,37	6,53	4,39	0,26	0,65	0,92	30,1
18/10/2025	20:00	20,24	6,53	3,79	0,26	0,65	0,92	30,2
18/10/2025	20:30	20,35	6,53	3,75	0,26	0,65	0,92	30,1
18/10/2025	21:00	20,03	6,52	3,74	0,26	0,65	0,92	30
18/10/2025	21:30	20,13	6,52	4,05	0,23	5,53	5,76	30
18/10/2025	22:00	20,2	6,51	4,06	0,23	5,53	5,76	30,1
18/10/2025	22:30	20,07	6,51	3,69	0,23	5,53	5,76	30,2
18/10/2025	23:00	20,39	6,51	4,03	0,23	5,53	5,76	30,1
18/10/2025	23:30	20,31	6,51	3,72	0,61	5,79	6,4	30
19/10/2025	00:00	20,41	6,51	4,35	0,61	5,79	6,4	30
19/10/2025	00:30	20,34	6,5	3,13	0,61	5,79	6,4	30,1
19/10/2025	01:00	20,43	6,5	4,05	0,61	5,79	6,4	30,1
19/10/2025	01:30	20,56	6,5	3,72	0,29	5,75	6,03	30
19/10/2025	02:00	20,58	6,51	3,69	0,29	5,75	6,03	29,9
19/10/2025	02:30	20,67	6,51	3,67	0,29	5,75	6,03	29,9
19/10/2025	03:00	19,75	6,51	3,64	0,29	5,75	6,03	30
19/10/2025	03:30	19,79	6,5	3,35	0,3	5,08	5,38	30
19/10/2025	04:00	19,81	6,51	3	0,3	5,08	5,38	29,9
19/10/2025	04:30	19,93	6,5	3,33	0,3	5,08	5,38	29,8
19/10/2025	05:00	19,78	6,53	3,39	0,3	5,08	5,38	29,7
19/10/2025	05:30	20,01	6,52	3,37	0,42	0,1	0,53	29,8
19/10/2025	06:00	19,72	6,53	4,01	0,42	0,1	0,53	29,8
19/10/2025	06:30	19,72	6,53	4	0,42	0,1	0,53	29,8
19/10/2025	07:00	19,82	6,54	3,99	0,42	0,1	0,53	29,7
19/10/2025	07:30	19,85	6,55	4,52	0,34	0,36	0,7	29,6
19/10/2025	08:00	19,89	6,54	3,97	0,34	0,36	0,7	29,8
19/10/2025	08:30	19,81	6,55	4,28	0,34	0,36	0,7	29,8
19/10/2025	09:00	19,79	6,57	4,49	0,34	0,36	0,7	29,7
19/10/2025	09:30	19,92	6,52	4,44	0,29	5,4	5,69	29,7
19/10/2025	10:00	20,46	6,6	4,73	0,29	5,4	5,69	29,7
19/10/2025	10:30	20,11	6,61	4,22	0,29	5,4	5,69	29,9
19/10/2025	11:00	20,11	6,64	4,46	0,29	5,4	5,69	30
19/10/2025	11:30	20,26	6,68	4,44	0,38	4,21	4,6	29,9
19/10/2025	12:00	20,03	6,73	4,8	0,38	4,21	4,6	29,5
19/10/2025	12:30	20,09	6,73	5,12	0,38	4,21	4,6	30,2
19/10/2025	13:00	20,06	6,76	5,45	0,38	4,21	4,6	30,4
19/10/2025	13:30	20,03	6,8	4,5	0,22	4,54	4,75	30,6
19/10/2025	14:00	20,11	6,82	4,56	0,22	4,54	4,75	30,6
19/10/2025	14:30	20,15	6,85	4,94	0,22	4,54	4,75	30,5

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
19/10/2025	15:00	20,2	6,88	5,2	0,22	4,54	4,75	30,6
19/10/2025	15:30	20,22	6,9	4,91	0,51	0,68	1,19	30,7
19/10/2025	16:00	20,28	6,8	4,63	0,51	0,68	1,19	30,9
19/10/2025	16:30	20,53	6,71	4,63	0,51	0,68	1,19	30,8
19/10/2025	17:00	20,61	6,67	5,93	0,51	0,68	1,19	30,5
19/10/2025	17:30	20,57	6,62	6,43	0,6	0,88	1,48	30,3
19/10/2025	18:00	20,58	6,57	6,73	0,6	0,88	1,48	30,3
19/10/2025	18:30	20,5	6,55	5,97	0,6	0,88	1,48	30,3
19/10/2025	19:00	20,75	6,55	5,02	0,6	0,88	1,48	30,2
19/10/2025	19:30	21,1	6,43	5,65	0,38	6,54	6,91	30,1
19/10/2025	20:00	21,27	6,55	5,97	0,38	6,54	6,91	30,1
19/10/2025	20:30	20,29	6,53	5,34	0,38	6,54	6,91	30,3
19/10/2025	21:00	20,32	6,52	5,36	0,38	6,54	6,91	30,4
19/10/2025	21:30	20,22	6,52	4,69	0,37	5,36	5,73	30,3
19/10/2025	22:00	20,28	6,52	4,7	0,37	5,36	5,73	30,2
19/10/2025	22:30	20,35	6,51	5,02	0,37	5,36	5,73	30,2
19/10/2025	23:00	20,28	6,5	5,02	0,37	5,36	5,73	30,4
19/10/2025	23:30	20,31	6,49	4,14	0,46	5,53	5,99	30,4
20/10/2025	00:00	20,14	6,49	4,48	0,46	5,53	5,99	30,3
20/10/2025	00:30	20,2	6,48	3,79	0,46	5,53	5,99	30,2
20/10/2025	01:00	20,25	6,48	4,1	0,46	5,53	5,99	30,2
20/10/2025	01:30	20,8	6,47	4,66	0,38	0,36	0,75	30,3
20/10/2025	02:00	20,6	6,47	3,46	0,38	0,36	0,75	30,4
20/10/2025	02:30	20,78	6,46	4,63	0,38	0,36	0,75	30,3
20/10/2025	03:00	20,89	6,43	4,94	0,38	0,36	0,75	30,2
20/10/2025	03:30	20,74	6,47	4,94	0,34	0,52	0,86	30,1
20/10/2025	04:00	20,85	6,46	6,06	0,34	0,52	0,86	30,2
20/10/2025	04:30	20,78	6,46	4,92	0,34	0,52	0,86	30,3
20/10/2025	05:00	20,84	6,46	4,91	0,34	0,52	0,86	30,2
20/10/2025	05:30	20,84	6,45	5,52	0,18	6,2	6,39	30
20/10/2025	06:00	20,73	6,47	6,69	0,18	6,2	6,39	30
20/10/2025	06:30	20,96	6,46	4,89	0,18	6,2	6,39	30,1
20/10/2025	07:00	20,96	6,46	4,59	0,18	6,2	6,39	30,2
20/10/2025	07:30	20,92	6,46	4,57	0,19	5,64	5,83	30,1
20/10/2025	08:00	20,77	6,44	4,56	0,19	5,64	5,83	30
20/10/2025	08:30	20,77	6,46	4,82	0,19	5,64	5,83	30
20/10/2025	09:00	20,7	6,46	3,96	0,19	5,64	5,83	30,1
20/10/2025	09:30	20,93	6,47	4,28	0,1	5,65	5,74	30,2
20/10/2025	10:00	20,74	6,53	5,47	0,1	5,65	5,74	30,2

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
20/10/2025	10:30	20,5	6,53	5,1	0,1	5,65	5,74	30
20/10/2025	11:00	20,53	6,52	4,82	0,1	5,65	5,74	30,2
20/10/2025	11:30	20,37	6,5	3,68	0,11	0,42	0,53	30,4
20/10/2025	12:00	20,29	6,49	4,34	0,11	0,42	0,53	30,5
20/10/2025	12:30	20,1	6,49	4,57	0,11	0,42	0,53	30,4
20/10/2025	13:00	20,2	6,48	5,2	0,11	0,42	0,53	30,3
20/10/2025	13:30	20,04	6,47	4,39	0,52	0,93	1,45	30,5
20/10/2025	14:00	20,09	6,45	4,11	0,52	0,93	1,45	30,7
20/10/2025	14:30	20,04	6,44	4,17	0,52	0,93	1,45	30,7
20/10/2025	15:00	19,99	6,44	4,49	0,52	0,93	1,45	30,6
20/10/2025	15:30	20,01	6,43	4,48	0,66	6,81	7,47	30,5
20/10/2025	16:00	20,11	6,45	4,48	0,66	6,81	7,47	30,5
20/10/2025	16:30	20,18	6,45	4,18	0,66	6,81	7,47	30,5
20/10/2025	17:00	20,01	6,44	4,18	0,66	6,81	7,47	30,5
20/10/2025	17:30	19,94	6,44	4,49	0,29	5,98	6,27	30,4
20/10/2025	18:00	19,88	6,44	4,49	0,29	5,98	6,27	30,3
20/10/2025	18:30	19,89	6,44	4,71	0,29	5,98	6,27	30,3
20/10/2025	19:00	19,79	6,43	3,57	0,29	5,98	6,27	30,4
20/10/2025	19:30	19,78	6,43	3,9	0,66	6,44	7,1	30,4
20/10/2025	20:00	19,69	6,44	4,24	0,66	6,44	7,1	30,4
20/10/2025	20:30	19,62	6,44	4,24	0,66	6,44	7,1	30,3
20/10/2025	21:00	19,66	6,44	4,52	0,66	6,44	7,1	30,3
20/10/2025	21:30	19,55	6,44	3,92	0,34	6,33	6,68	30,4
20/10/2025	22:00	19,45	6,43	3,57	0,34	6,33	6,68	30,5
20/10/2025	22:30	19,49	6,44	3,88	0,34	6,33	6,68	30,4
20/10/2025	23:00	19,45	6,44	3,57	0,34	6,33	6,68	30,3
20/10/2025	23:30	19,39	6,43	4,16	0,26	6,49	6,75	30,3
21/10/2025	00:00	19,46	6,43	3,86	0,26	6,49	6,75	30,4
21/10/2025	00:30	19,45	6,42	3,22	0,26	6,49	6,75	30,4
21/10/2025	01:00	19,3	6,42	3,86	0,26	6,49	6,75	30,4
21/10/2025	01:30	19,12	6,42	3,89	0,49	6,81	7,3	30,3
21/10/2025	02:00	19,09	6,43	3,84	0,49	6,81	7,3	30,2
21/10/2025	02:30	19	6,43	3,22	0,49	6,81	7,3	30,3
21/10/2025	03:00	18,87	6,44	3,19	0,49	6,81	7,3	30,3
21/10/2025	03:30	18,77	6,44	3,51	0,49	4,86	5,35	30,2
21/10/2025	04:00	18,82	6,45	3,82	0,49	4,86	5,35	30,1
21/10/2025	04:30	18,94	6,45	4,13	0,49	4,86	5,35	30,1
21/10/2025	05:00	18,79	6,45	3,81	0,49	4,86	5,35	30,1
21/10/2025	05:30	18,91	6,45	3,5	0,25	5,97	6,22	30,2

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
21/10/2025	06:00	18,98	6,46	4,11	0,25	5,97	6,22	30,1
21/10/2025	06:30	19,02	6,45	4,09	0,25	5,97	6,22	30
21/10/2025	07:00	19,09	6,48	4,09	0,25	5,97	6,22	30
21/10/2025	07:30	19,09	6,49	3,78	0,34	0,87	1,21	30,1
21/10/2025	08:00	19,15	6,5	3,78	0,34	0,87	1,21	30,1
21/10/2025	08:30	19,29	6,52	4,41	0,34	0,87	1,21	30
21/10/2025	09:00	18,89	6,54	3,75	0,34	0,87	1,21	29,9
21/10/2025	09:30	19,01	6,55	4,09	0,42	6,77	7,19	30
21/10/2025	10:00	18,97	6,55	4,11	0,42	6,77	7,19	30,1
21/10/2025	10:30	18,96	6,56	3,78	0,42	6,77	7,19	30,2
21/10/2025	11:00	19,04	6,59	4,42	0,42	6,77	7,19	30,1
21/10/2025	11:30	19,01	6,6	4,42	0,56	6,04	6,6	30
21/10/2025	12:00	19,09	6,56	4,45	0,56	6,04	6,6	30,3
21/10/2025	12:30	19,05	6,63	4,97	0,56	6,04	6,6	30,5
21/10/2025	13:00	19,12	6,58	6,13	0,56	6,04	6,6	30,6
21/10/2025	13:30	19,19	6,54	5,94	0,12	6,3	6,42	30,6
21/10/2025	14:00	19,4	6,52	6,18	0,12	6,3	6,42	30,6
21/10/2025	14:30	19,42	6,52	6,82	0,12	6,3	6,42	30,5
21/10/2025	15:00	19,62	6,52	5,08	0,12	6,3	6,42	30,6
21/10/2025	15:30	19,62	6,52	5,72	0,41	5,24	5,64	30,6
21/10/2025	16:00	19,57	6,52	6,02	0,41	5,24	5,64	30,5
21/10/2025	16:30	19,79	6,53	6,23	0,41	5,24	5,64	30,4
21/10/2025	17:00	19,79	6,54	5,1	0,41	5,24	5,64	30,4
21/10/2025	17:30	19,68	6,53	4,8	0,74	0,19	0,93	30,5
21/10/2025	18:00	19,68	6,54	4,82	0,74	0,19	0,93	30,5
21/10/2025	18:30	19,58	6,54	5,13	0,74	0,19	0,93	30,4
21/10/2025	19:00	19,92	6,54	5,14	0,74	0,19	0,93	30,3
21/10/2025	19:30	19,88	6,54	5,44	0,6	7,23	7,83	30,3
21/10/2025	20:00	19,72	6,54	4,29	0,6	7,23	7,83	30,5
21/10/2025	20:30	19,86	6,54	4,78	0,6	7,23	7,83	30,5
21/10/2025	21:00	19,97	6,54	6,02	0,6	7,23	7,83	30,4
21/10/2025	21:30	19,97	6,54	5,72	0,79	6,73	7,52	30,3
21/10/2025	22:00	19,96	6,54	6,54	0,79	6,73	7,52	30,3
21/10/2025	22:30	19,9	6,53	5,72	0,79	6,73	7,52	30,4
21/10/2025	23:00	19,89	6,52	4,54	0,79	6,73	7,52	30,4
21/10/2025	23:30	19,75	6,52	5,03	0,5	7,22	7,72	30,4
22/10/2025	00:00	19,79	6,51	5,38	0,5	7,22	7,72	30,3
22/10/2025	00:30	19,71	6,51	5,05	0,5	7,22	7,72	30,3
22/10/2025	01:00	19,71	6,5	4,17	0,5	7,22	7,72	30,4

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
22/10/2025	01:30	19,79	6,5	3,56	0,37	7,26	7,63	30,4
22/10/2025	02:00	19,72	6,48	4,49	0,37	7,26	7,63	30,4
22/10/2025	02:30	19,69	6,5	4,48	0,37	7,26	7,63	30,3
22/10/2025	03:00	19,65	6,5	4,17	0,37	7,26	7,63	30,3
22/10/2025	03:30	19,93	6,5	3,53	0,46	7,06	7,53	30,3
22/10/2025	04:00	19,64	6,5	3,86	0,46	7,06	7,53	30,4
22/10/2025	04:30	19,93	6,49	4,16	0,46	7,06	7,53	30,3
22/10/2025	05:00	19,93	6,5	4,17	0,46	7,06	7,53	30,2
22/10/2025	05:30	19,92	6,51	4,13	0,43	6,85	7,28	30,1
22/10/2025	06:00	19,96	6,5	3,82	0,43	6,85	7,28	30,2
22/10/2025	06:30	19,85	6,5	3,79	0,43	6,85	7,28	30,3
22/10/2025	07:00	19,79	6,56	5,3	0,43	6,85	7,28	30,2
22/10/2025	07:30	19,75	6,57	4,63	0,58	7,18	7,76	30,1
22/10/2025	08:00	20,07	6,56	4,31	0,58	7,18	7,76	30,2
22/10/2025	08:30	20,15	6,53	3,79	0,58	7,18	7,76	30,3
22/10/2025	09:00	20,32	6,52	3,81	0,58	7,18	7,76	30,3
22/10/2025	09:30	20,2	6,52	5,26	0,6	6,31	6,91	30,3
22/10/2025	10:00	20,26	6,53	4,65	0,6	6,31	6,91	30,3
22/10/2025	10:30	19,94	6,53	4,97	0,6	6,31	6,91	30,3
22/10/2025	11:00	20,07	6,53	3,84	0,6	6,31	6,91	30,5
22/10/2025	11:30	20,04	6,53	4,99	0,58	6,95	7,53	30,5
22/10/2025	12:00	19,96	6,54	5,31	0,58	6,95	7,53	30,4
22/10/2025	12:30	19,89	6,56	5,02	0,58	6,95	7,53	30,4
22/10/2025	13:00	20,03	6,56	4,71	0,58	6,95	7,53	30,6
22/10/2025	13:30	19,97	6,56	4,74	0,18	0,26	0,45	30,6
22/10/2025	14:00	20,03	6,56	4,73	0,18	0,26	0,45	30,7
22/10/2025	14:30	20,1	6,56	6	0,18	0,26	0,45	30,6
22/10/2025	15:00	20,39	6,56	5,05	0,18	0,26	0,45	30,5
22/10/2025	15:30	20,53	6,56	5,38	0,59	6,9	7,49	30,5
22/10/2025	16:00	20,54	6,54	4,54	0,59	6,9	7,49	30,6
22/10/2025	16:30	20,7	6,54	4,59	0,59	6,9	7,49	30,6
22/10/2025	17:00	20,67	6,53	4,78	0,59	6,9	7,49	30,6
22/10/2025	17:30	20,54	6,52	3,96	0,35	6,7	7,05	30,5
22/10/2025	18:00	20,26	6,49	3,95	0,35	6,7	7,05	30,5
22/10/2025	18:30	20,21	6,5	3,65	0,35	6,7	7,05	30,6
22/10/2025	19:00	20,42	6,49	3,33	0,35	6,7	7,05	30,6
22/10/2025	19:30	20,32	6,5	3,33	0,42	6,66	7,08	30,6
22/10/2025	20:00	20,31	6,49	3,95	0,42	6,66	7,08	30,4
22/10/2025	20:30	20,39	6,48	3,62	0,42	6,66	7,08	30,5

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
22/10/2025	21:00	20,41	6,47	3,64	0,42	6,66	7,08	30,6
22/10/2025	21:30	20,38	6,46	3,29	0,64	7,84	8,48	30,6
22/10/2025	22:00	20,45	6,46	3,92	0,64	7,84	8,48	30,6
22/10/2025	22:30	20,45	6,46	3,92	0,64	7,84	8,48	30,5
22/10/2025	23:00	20,53	6,47	3,9	0,64	7,84	8,48	30,5
22/10/2025	23:30	20,84	6,46	3,88	0,23	7,81	8,04	30,6
23/10/2025	00:00	20,43	6,47	3,58	0,23	7,81	8,04	30,5
23/10/2025	00:30	20,6	6,47	3,54	0,23	7,81	8,04	30,4
23/10/2025	01:00	20,57	6,47	4,21	0,23	7,81	8,04	30,3
23/10/2025	01:30	20,56	6,48	3,88	0,2	0,59	0,79	30,3
23/10/2025	02:00	20,73	6,47	3,22	0,2	0,59	0,79	30,4
23/10/2025	02:30	20,7	6,48	3,56	0,2	0,59	0,79	30,4
23/10/2025	03:00	20,61	6,49	3,22	0,2	0,59	0,79	30,4
23/10/2025	03:30	20,66	6,49	3,85	0,04	7,61	7,65	30,3
23/10/2025	04:00	20,52	6,51	3,53	0,04	7,61	7,65	30,2
23/10/2025	04:30	20,57	6,5	3,85	0,04	7,61	7,65	30,3
23/10/2025	05:00	20,67	6,5	4,13	0,04	7,61	7,65	30,3
23/10/2025	05:30	20,61	6,5	4,65	0,31	5,26	5,57	30,3
23/10/2025	06:00	20,41	6,5	4,44	0,31	5,26	5,57	30,2
23/10/2025	06:30	20,5	6,51	4,11	0,31	5,26	5,57	30,1
23/10/2025	07:00	20,54	6,5	4,65	0,31	5,26	5,57	30,2
23/10/2025	07:30	20,54	6,5	3,78	0,26	7,15	7,41	30,2
23/10/2025	08:00	20,46	6,51	4,42	0,26	7,15	7,41	30,2
23/10/2025	08:30	20,56	6,51	4,39	0,26	7,15	7,41	30,2
23/10/2025	09:00	20,71	6,54	4,42	0,26	7,15	7,41	30,2
23/10/2025	09:30	20,74	6,54	4,13	0,36	6,21	6,57	30,3
23/10/2025	10:00	20,77	6,55	4,41	0,36	6,21	6,57	30,4
23/10/2025	10:30	20,86	6,57	4,09	0,36	6,21	6,57	30,4
23/10/2025	11:00	20,91	6,62	4,67	0,36	6,21	6,57	30
23/10/2025	11:30	20,88	6,65	4,66	0,23	0,5	0,74	30,4
23/10/2025	12:00	20,77	6,68	4,67	0,23	0,5	0,74	30,6
23/10/2025	12:30	20,69	6,66	4,17	0,23	0,5	0,74	30,7
23/10/2025	13:00	20,67	6,64	4,52	0,23	0,5	0,74	30,6
23/10/2025	13:30	20,78	6,62	5,33	0,49	7,29	7,78	30,5
23/10/2025	14:00	21,1	6,59	5,7	0,49	7,29	7,78	30,4
23/10/2025	14:30	20,77	6,58	5,08	0,49	7,29	7,78	30,5
23/10/2025	15:00	20,71	6,57	5,05	0,49	7,29	7,78	30,5
23/10/2025	15:30	20,74	6,57	5,38	0,27	6,52	6,79	30,5
23/10/2025	16:00	20,81	6,58	5,37	0,27	6,52	6,79	30,4

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
23/10/2025	16:30	20,91	6,58	5,06	0,27	6,52	6,79	30,4
23/10/2025	17:00	21,14	6,58	4,56	0,27	6,52	6,79	30,5
23/10/2025	17:30	20,96	6,58	4,54	0,27	7,33	7,6	30,6
23/10/2025	18:00	21,02	6,58	4,73	0,27	7,33	7,6	30,5
23/10/2025	18:30	21,02	6,59	4,74	0,27	7,33	7,6	30,5
23/10/2025	19:00	21,03	6,59	4,21	0,27	7,33	7,6	30,5
23/10/2025	19:30	21,02	6,58	3,9	0,09	8,07	8,16	30,6
23/10/2025	20:00	21,05	6,58	4,22	0,09	8,07	8,16	30,6
23/10/2025	20:30	20,96	6,56	4,18	0,09	8,07	8,16	30,5
23/10/2025	21:00	20,93	6,55	4,2	0,09	8,07	8,16	30,5
23/10/2025	21:30	20,82	6,55	3,89	0,5	7,96	8,46	30,4
23/10/2025	22:00	20,95	6,53	3,57	0,5	7,96	8,46	30,5
23/10/2025	22:30	20,75	6,51	3,22	0,5	7,96	8,46	30,5
23/10/2025	23:00	20,74	6,51	3,53	0,5	7,96	8,46	30,5
23/10/2025	23:30	20,77	6,51	3,21	0,22	7,76	7,98	30,4
24/10/2025	00:00	20,7	6,5	3,22	0,22	7,76	7,98	30,4
24/10/2025	00:30	20,73	6,49	3,03	0,22	7,76	7,98	30,5
24/10/2025	01:00	20,61	6,49	2,98	0,22	7,76	7,98	30,5
24/10/2025	01:30	20,67	6,48	3,51	0,46	6,9	7,37	30,4
24/10/2025	02:00	20,77	6,48	3,18	0,46	6,9	7,37	30,3
24/10/2025	02:30	20,67	6,48	3,53	0,46	6,9	7,37	30,2
24/10/2025	03:00	20,53	6,47	2,98	0,46	6,9	7,37	30,3
24/10/2025	03:30	20,77	6,47	2,97	0,21	8,07	8,28	30,3
24/10/2025	04:00	20,6	6,47	3,17	0,21	8,07	8,28	30,3
24/10/2025	04:30	20,67	6,47	3,49	0,21	8,07	8,28	30,2
24/10/2025	05:00	20,64	6,47	3,46	0,21	8,07	8,28	30,2
24/10/2025	05:30	20,61	6,46	3,15	0,22	6,62	6,85	30,2
24/10/2025	06:00	20,56	6,46	3,15	0,22	6,62	6,85	30,2
24/10/2025	06:30	20,57	6,46	4,94	0,22	6,62	6,85	30,2
24/10/2025	07:00	20,45	6,47	4,1	0,22	6,62	6,85	30,1
24/10/2025	07:30	20,53	6,48	4,09	0,24	6,7	6,94	30,1
24/10/2025	08:00	20,45	6,48	3,13	0,24	6,7	6,94	30,2
24/10/2025	08:30	20,45	6,47	3,43	0,24	6,7	6,94	30,2
24/10/2025	09:00	20,46	6,47	4,1	0,24	6,7	6,94	30,2
24/10/2025	09:30	20,61	6,49	4,1	0,49	7,34	7,82	30
24/10/2025	10:00	20,64	6,52	4,94	0,49	7,34	7,82	30,4
24/10/2025	10:30	18,41	6,48	3,47	0,3	7,34	7,63	30,5
24/10/2025	11:00	18,13	6,49	3,77	0,18	7,34	7,52	30,5
24/10/2025	11:30	18,01	6,48	2,29	0,19	7,34	7,53	29,4

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
24/10/2025	12:00	18,96	5,96	2,33	0,96	7,34	8,3	28,8
24/10/2025	12:30	17,85	6,47	4,09	0,62	7,34	7,95	30,7
24/10/2025	13:00	17,81	6,47	2,65	0,58	7,34	7,92	30,7
24/10/2025	13:30	17,76	6,47	3,21	0,18	0,06	0,24	30,7
24/10/2025	14:00	18,33	6,48	3,85	0,18	0,18	0,36	30,6
24/10/2025	14:30	18,06	6,47	3,88	0,48	8,63	9,11	30,6
24/10/2025	15:00	17,85	6,47	3,53	0,48	8,63	9,11	30,6
24/10/2025	15:30	17,77	6,48	3,24	0,48	8,63	9,11	30,6
24/10/2025	16:00	17,74	6,49	3,04	0,48	8,63	9,11	30,5
24/10/2025	16:30	17,69	6,51	3,25	0,07	7,95	8,02	30,3
24/10/2025	17:00	17,78	6,54	3,26	0,07	7,95	8,02	30,2
24/10/2025	17:30	17,76	6,56	3,28	0,07	7,95	8,02	30,2
24/10/2025	18:00	17,71	6,58	3,24	0,07	7,95	8,02	30,2
24/10/2025	18:30	17,6	6,61	3,25	0,11	7,85	7,96	30,2
24/10/2025	19:00	17,63	6,65	3,88	0,11	7,85	7,96	30
24/10/2025	19:30	17,53	6,69	4,17	0,11	7,85	7,96	29,8
24/10/2025	20:00	17,57	6,72	4,16	0,11	7,85	7,96	29,8
24/10/2025	20:30	17,65	6,6	3,53	0,14	7,09	7,23	30
24/10/2025	21:00	17,39	6,55	2,96	0,14	7,09	7,23	30
24/10/2025	21:30	17,5	6,54	3,53	0,14	7,09	7,23	30
24/10/2025	22:00	17,9	6,53	3,79	0,14	7,09	7,23	30
24/10/2025	22:30	17,87	6,5	4,07	0,59	7,94	8,53	30,1
24/10/2025	23:00	17,97	6,47	3,74	0,59	7,94	8,53	30,2
24/10/2025	23:30	18,01	6,45	3,43	0,59	7,94	8,53	30,3
25/10/2025	00:00	17,95	6,45	3,75	0,59	7,94	8,53	30,2
25/10/2025	00:30	17,85	6,45	3,74	0,38	5,82	6,2	30,1
25/10/2025	01:00	18,01	6,45	3,43	0,38	5,82	6,2	30,1
25/10/2025	01:30	17,99	6,44	3,05	0,38	5,82	6,2	30,2
25/10/2025	02:00	18,09	6,44	3,05	0,38	5,82	6,2	30,2
25/10/2025	02:30	18,04	6,44	3,35	0,1	7,82	7,93	30,2
25/10/2025	03:00	18,1	6,45	3,35	0,1	7,82	7,93	30,1
25/10/2025	03:30	18,1	6,45	3,04	0,1	7,82	7,93	30,1
25/10/2025	04:00	18,05	6,44	2,85	0,1	7,82	7,93	30,1
25/10/2025	04:30	17,98	6,44	2,85	0,31	7,28	7,59	30,2
25/10/2025	05:00	18,01	6,44	2,8	0,31	7,28	7,59	30,1
25/10/2025	05:30	18,14	6,44	2,8	0,31	7,28	7,59	30
25/10/2025	06:00	18,13	6,45	3,29	0,31	7,28	7,59	30
25/10/2025	06:30	18,26	6,44	2,98	0,27	6,48	6,75	30,1
25/10/2025	07:00	18,22	6,44	2,43	0,27	6,48	6,75	30,1

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
25/10/2025	07:30	18,16	6,45	2,93	0,27	6,48	6,75	30
25/10/2025	08:00	18,29	6,45	2,94	0,27	6,48	6,75	29,9
25/10/2025	08:30	18,27	6,45	2,92	0,12	7,79	7,91	30
25/10/2025	09:00	18,23	6,45	3,24	0,12	7,79	7,91	30,1
25/10/2025	09:30	18,34	6,45	2,65	0,12	7,79	7,91	30,1
25/10/2025	10:00	18,25	6,46	2,87	0,12	7,79	7,91	30
25/10/2025	10:30	18,23	6,47	3,5	0,26	5,23	5,48	30
25/10/2025	11:00	18,33	6,47	2,93	0,26	5,23	5,48	30,1
25/10/2025	11:30	18,31	6,49	3,53	0,26	5,23	5,48	30,2
25/10/2025	12:00	18,26	6,52	3,58	0,26	5,23	5,48	30,2
25/10/2025	12:30	18,31	6,51	3,86	0,3	6,64	6,93	30,1
25/10/2025	13:00	18,41	6,49	3,26	0,3	6,64	6,93	30
25/10/2025	13:30	18,47	6,47	3,58	0,3	6,64	6,93	30,2
25/10/2025	14:00	18,55	6,46	3,26	0,3	6,64	6,93	30,3
25/10/2025	14:30	18,45	6,45	3,6	0,13	5,82	5,95	30,3
25/10/2025	15:00	18,54	6,45	3,3	0,13	5,82	5,95	30,2
25/10/2025	15:30	18,45	6,45	3,35	0,13	5,82	5,95	30,1
25/10/2025	16:00	18,59	6,44	3,33	0,13	5,82	5,95	30,2
25/10/2025	16:30	18,45	6,43	3,08	0,36	7,14	7,5	30,2
25/10/2025	17:00	18,57	6,42	3,68	0,36	7,14	7,5	30,3
25/10/2025	17:30	18,51	6,42	3,99	0,36	7,14	7,5	30,2
25/10/2025	18:00	18,51	6,41	3,36	0,36	7,14	7,5	30,1
25/10/2025	18:30	18,54	6,43	3,62	0,19	7,82	8,01	30,1
25/10/2025	19:00	18,44	6,42	3,39	0,19	7,82	8,01	30,2
25/10/2025	19:30	18,58	6,42	2,87	0,19	7,82	8,01	30,2
25/10/2025	20:00	18,45	6,42	3,69	0,19	7,82	8,01	30,1
25/10/2025	20:30	17,65	6,42	3,37	0,24	7,7	7,94	30
25/10/2025	21:00	17,67	6,42	3,37	0,24	7,7	7,94	30,1
25/10/2025	21:30	17,82	6,42	3,05	0,24	7,7	7,94	30,2
25/10/2025	22:00	17,71	6,41	3,04	0,24	7,7	7,94	30,2
25/10/2025	22:30	17,63	6,42	3,03	0,28	4,42	4,7	30,1
25/10/2025	23:00	17,49	6,42	3	0,28	4,42	4,7	30
25/10/2025	23:30	17,37	6,42	2,76	0,28	4,42	4,7	30
26/10/2025	00:00	17,41	6,41	2,75	0,28	4,42	4,7	30,1
26/10/2025	00:30	17,25	6,41	2,96	0,14	7,09	7,23	30,1
26/10/2025	01:00	17,27	6,41	2,94	0,14	7,09	7,23	30
26/10/2025	01:30	17,88	6,42	2,97	0,14	7,09	7,23	30
26/10/2025	02:00	17,67	6,43	2,96	0,14	7,09	7,23	30
26/10/2025	02:30	17,73	6,44	2,7	0,2	6,84	7,04	30

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
26/10/2025	03:00	17,78	6,45	2,72	0,2	6,84	7,04	30
26/10/2025	03:30	17,62	6,47	2,7	0,2	6,84	7,04	29,9
26/10/2025	04:00	17,67	6,48	2,7	0,2	6,84	7,04	29,7
26/10/2025	04:30	17,7	6,51	2,7	0,25	7,02	7,26	29,7
26/10/2025	05:00	17,73	6,54	2,69	0,25	7,02	7,26	29,8
26/10/2025	05:30	17,52	6,56	2,37	0,25	7,02	7,26	29,8
26/10/2025	06:00	17,48	6,58	2,89	0,25	7,02	7,26	29,7
26/10/2025	06:30	17,6	6,2	2,33	0,1	7,36	7,45	26,8
26/10/2025	18:30	19,57	6,35	1,5	0,42	10,65	11,08	29,8
26/10/2025	19:00	18,31	6,43	1,5	0,42	10,65	11,08	29,8
26/10/2025	19:30	18,34	6,48	1,5	0,42	10,65	11,08	29,7
26/10/2025	20:00	18,22	6,45	1,5	0,42	10,65	11,08	29,6
26/10/2025	20:30	18,13	6,43	1,5	0,42	10,65	11,08	29,5
26/10/2025	21:00	17,93	6,41	1,5	0,42	10,65	11,08	29,5
26/10/2025	21:30	17,78	6,36	1,5	0,42	10,65	11,08	29,7
26/10/2025	22:00	17,78	6,33	1,5	0,42	10,65	11,08	29,8
26/10/2025	22:30	17,82	6,3	1,5	0,42	10,65	11,08	29,7
26/10/2025	23:00	17,77	6,3	1,5	0,42	10,65	11,08	29,7
26/10/2025	23:30	17,8	6,41	1,5	0,42	10,65	11,08	28,1
27/10/2025	00:00	18,1	6,47	1,5	0,42	10,65	11,08	26,6
27/10/2025	00:30	19	6,31	1,5	0,21	11,72	11,92	29,7
27/10/2025	01:00	17,7	6,32	1,5	0,21	11,72	11,92	29,8
27/10/2025	01:30	17,67	6,31	1,5	0,21	11,72	11,92	29,7
27/10/2025	02:00	17,63	6,31	1,5	0,21	11,72	11,92	29,7
27/10/2025	02:30	17,41	6,32	1,5	0,21	11,72	11,92	29,6
27/10/2025	03:00	17,22	6,33	1,5	0,21	11,72	11,92	29,6
27/10/2025	03:30	17,33	6,31	1,5	0,21	11,72	11,92	29,7
27/10/2025	04:00	17,16	6,3	1,5	0,21	11,72	11,92	29,7
27/10/2025	04:30	17,06	6,3	1,5	0,21	11,72	11,92	29,6
27/10/2025	05:00	17,17	6,3	1,5	0,21	11,72	11,92	29,5
27/10/2025	05:30	17,1	6,3	1,5	0,21	11,72	11,92	29,6
27/10/2025	06:00	17,11	6,3	1,5	0,21	11,72	11,92	29,7
27/10/2025	06:30	17,02	6,29	1,5	0,35	22,03	22,39	29,7
27/10/2025	07:00	17,21	6,29	1,5	0,35	22,03	22,39	29,6
27/10/2025	07:30	17,17	6,29	1,5	0,35	22,03	22,39	29,5
27/10/2025	08:00	17,28	6,3	1,5	0,21	22,03	22,24	29,6
27/10/2025	08:30	17,24	6,3	1,5	0,21	16,13	16,34	29,7
27/10/2025	09:00	17,27	6,3	1,5	0,21	16,13	16,34	29,7
27/10/2025	09:30	17,21	6,31	1,5	0,29	12,86	13,16	29,6

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
27/10/2025	10:00	17,33	6,32	1,5	0,29	12,86	13,16	29,6
27/10/2025	10:30	17,24	6,32	1,5	0,29	12,86	13,16	29,6
27/10/2025	11:00	17,14	6,32	1,5	0,29	12,86	13,16	29,7
27/10/2025	11:30	17,1	6,46	1,5	0,29	12,86	13,16	29,8
27/10/2025	12:00	17,03	6,43	1,5	0,29	12,86	13,16	29,7
27/10/2025	12:30	16,95	6,4	1,5	0,29	12,86	13,16	29,7
27/10/2025	13:00	16,84	6,38	1,5	0,29	12,86	13,16	29,8
27/10/2025	13:30	16,73	6,36	1,5	0,29	12,86	13,16	29,9
27/10/2025	14:00	16,92	6,36	1,5	0,29	12,86	13,16	29,8
27/10/2025	14:30	16,88	6,37	1,5	0,29	12,86	13,16	29,7
27/10/2025	15:00	16,75	6,38	1,5	0,29	12,86	13,16	29,6
27/10/2025	15:30	16,77	6,38	1,5	0,33	12,27	12,6	29,7
27/10/2025	16:00	16,79	6,38	1,5	0,33	12,27	12,6	29,7
27/10/2025	16:30	16,86	6,39	1,5	0,33	12,27	12,6	29,7
27/10/2025	17:00	16,98	6,39	1,5	0,33	12,27	12,6	29,6
27/10/2025	17:30	16,92	6,4	1,5	0,33	12,27	12,6	29,6
27/10/2025	18:00	16,98	6,4	1,5	0,33	12,27	12,6	29,6
27/10/2025	18:30	16,82	6,4	1,5	0,33	12,27	12,6	29,7
27/10/2025	19:00	16,71	6,41	1,5	0,33	12,27	12,6	29,6
27/10/2025	19:30	16,98	6,41	1,5	0,33	12,27	12,6	29,5
27/10/2025	20:00	16,73	6,41	1,5	0,33	12,27	12,6	29,4
27/10/2025	20:30	16,71	6,4	1,5	0,33	12,27	12,6	29,5
27/10/2025	21:00	16,52	6,38	1,5	0,33	12,27	12,6	29,6
27/10/2025	21:30	16,45	6,38	1,5	0,29	12,9	13,2	29,5
27/10/2025	22:00	16,5	6,38	1,5	0,29	12,9	13,2	29,5
27/10/2025	22:30	16,57	6,37	1,5	0,29	12,9	13,2	29,3
27/10/2025	23:00	16,43	6,36	1,5	0,29	12,9	13,2	29,4
27/10/2025	23:30	16,25	6,35	1,5	0,29	12,9	13,2	29,5
28/10/2025	00:00	16,21	6,35	1,5	0,29	12,9	13,2	29,5
28/10/2025	00:30	16,35	6,34	1,5	0,29	12,9	13,2	29,3
28/10/2025	01:00	16,33	6,33	1,5	0,29	12,9	13,2	29,3
28/10/2025	01:30	16,35	6,33	1,5	0,29	12,9	13,2	29,3
28/10/2025	02:00	16,29	6,32	1,5	0,29	12,9	13,2	29,4
28/10/2025	02:30	16,35	6,32	1,5	0,29	12,9	13,2	29,4
28/10/2025	03:00	16,33	6,33	1,5	0,29	12,9	13,2	29,3
28/10/2025	03:30	16,17	6,33	1,5	0,2	13,01	13,21	29,2
28/10/2025	04:00	16,26	6,32	1,5	0,2	13,01	13,21	29,3
28/10/2025	04:30	16,13	6,33	1,5	0,2	13,01	13,21	29,3
28/10/2025	05:00	16,14	6,33	1,5	0,2	13,01	13,21	29,3

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
28/10/2025	05:30	16,06	6,33	1,5	0,2	13,01	13,21	29,2
28/10/2025	06:00	16,26	6,34	1,5	0,2	13,01	13,21	29,1
28/10/2025	06:30	16,21	6,34	1,5	0,2	13,01	13,21	29,2
28/10/2025	07:00	16,19	6,33	1,5	0,2	13,01	13,21	29,3
28/10/2025	07:30	16,07	6,34	1,5	0,2	13,01	13,21	29,2
28/10/2025	08:00	16	6,34	1,5	0,2	13,01	13,21	29,1
28/10/2025	08:30	16	6,35	1,5	0,2	13,01	13,21	29,1
28/10/2025	09:00	15,89	6,35	1,5	0,2	13,01	13,21	29,2
28/10/2025	09:30	16,07	6,35	1,5	0,25	12,52	12,77	29,3
28/10/2025	10:00	16,03	6,36	1,5	0,25	12,52	12,77	29,2
28/10/2025	10:30	15,93	6,37	1,5	0,25	12,52	12,77	29,1
28/10/2025	11:00	15,89	6,38	1,5	0,25	12,52	12,77	29,1
28/10/2025	11:30	15,87	6,38	1,5	0,25	12,52	12,77	29,2
28/10/2025	12:00	15,75	6,38	1,5	0,25	12,52	12,77	29,3
28/10/2025	12:30	15,58	6,38	1,5	0,25	12,52	12,77	29,3
28/10/2025	13:00	15,62	6,38	1,5	0,25	12,52	12,77	29,2
28/10/2025	13:30	15,69	6,38	1,5	0,25	12,52	12,77	29,1
28/10/2025	14:00	15,57	6,38	1,5	0,25	12,52	12,77	29,2
28/10/2025	14:30	15,69	6,37	1,5	0,25	12,52	12,77	29,3
28/10/2025	15:00	15,66	6,38	1,5	0,25	12,52	12,77	29,2
28/10/2025	15:30	15,79	6,38	1,5	0,28	11,98	12,26	29,1
28/10/2025	16:00	15,97	6,38	1,5	0,28	11,98	12,26	29,1
28/10/2025	16:30	15,85	6,38	1,5	0,28	11,98	12,26	29,2
28/10/2025	17:00	15,94	6,38	1,5	0,28	11,98	12,26	29,3
28/10/2025	17:30	16,08	6,38	1,5	0,28	11,98	12,26	29,2
28/10/2025	18:00	15,44	6,39	1,5	0,28	11,98	12,26	29,1
28/10/2025	18:30	15,44	6,39	1,5	0,28	11,98	12,26	29,1
28/10/2025	19:00	15,46	6,38	1,5	0,28	11,98	12,26	29,1
28/10/2025	19:30	15,53	6,37	1,5	0,28	11,98	12,26	29,2
28/10/2025	20:00	15,36	6,37	1,5	0,28	11,98	12,26	29,2
28/10/2025	20:30	15,36	6,37	1,5	0,28	11,98	12,26	29,1
28/10/2025	21:00	15,41	6,37	1,5	0,28	11,98	12,26	29,1
28/10/2025	21:30	15,14	6,36	1,5	0,27	11,36	11,62	29,1
28/10/2025	22:00	15,15	6,35	1,5	0,27	11,36	11,62	29,2
28/10/2025	22:30	15,21	6,35	1,5	0,27	11,36	11,62	29,1
28/10/2025	23:00	15,25	6,35	1,5	0,27	11,36	11,62	29,1
28/10/2025	23:30	15,23	6,35	1,5	0,27	11,36	11,62	29
29/10/2025	00:00	15,21	6,34	1,5	0,27	11,36	11,62	29,1
29/10/2025	00:30	15,26	6,34	1,5	0,27	11,36	11,62	29,2

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
29/10/2025	01:00	15,09	6,34	1,5	0,27	11,36	11,62	29,1
29/10/2025	01:30	15,16	6,34	1,5	0,27	11,36	11,62	29
29/10/2025	02:00	15,16	6,34	1,5	0,27	11,36	11,62	29
29/10/2025	02:30	15,14	6,34	1,5	0,27	11,36	11,62	29
29/10/2025	03:00	15,46	6,34	1,5	0,27	11,36	11,62	29,1
29/10/2025	03:30	15,22	6,34	1,5	0,36	12,05	12,41	29,1
29/10/2025	04:00	15,32	6,35	1,5	0,36	12,05	12,41	29
29/10/2025	04:30	15,4	6,35	1,5	0,36	12,05	12,41	29
29/10/2025	05:00	15,37	6,35	1,5	0,36	12,05	12,41	29
29/10/2025	05:30	15,47	6,35	1,5	0,36	12,05	12,41	29,1
29/10/2025	06:00	15,51	6,36	1,5	0,36	12,05	12,41	29,1
29/10/2025	06:30	15,54	6,36	1,5	0,36	12,05	12,41	29
29/10/2025	07:00	15,69	6,37	1,5	0,36	12,05	12,41	29
29/10/2025	07:30	15,73	6,37	1,5	0,36	12,05	12,41	29
29/10/2025	08:00	15,85	6,37	1,5	0,36	12,05	12,41	29,1
29/10/2025	08:30	15,81	6,38	1,5	0,36	12,05	12,41	29,1
29/10/2025	09:00	15,87	6,39	1,5	0,36	12,05	12,41	29
29/10/2025	09:30	15,92	6,4	1,5	0,2	12,48	12,68	29
29/10/2025	10:00	16,06	6,4	1,5	0,2	12,48	12,68	29,1
29/10/2025	10:30	16,07	6,4	1,5	0,2	12,48	12,68	29,2
29/10/2025	11:00	16,03	6,41	1,5	0,2	12,48	12,68	29,2
29/10/2025	11:30	16,14	6,42	1,5	0,2	12,48	12,68	29,1
29/10/2025	12:00	15,97	6,42	1,5	0,2	12,48	12,68	29,1
29/10/2025	12:30	16,15	6,41	1,5	0,2	12,48	12,68	29,2
29/10/2025	13:00	16,07	6,4	1,5	0,2	12,48	12,68	29,3
29/10/2025	13:30	16,1	6,4	1,5	0,2	12,48	12,68	29,3
29/10/2025	14:00	16,08	6,4	1,5	0,2	12,48	12,68	29,2
29/10/2025	14:30	16,15	6,4	1,5	0,2	12,48	12,68	29,3
29/10/2025	15:00	16,21	6,4	1,5	0,2	12,48	12,68	29,3
29/10/2025	15:30	16,19	6,39	1,5	0,22	12,51	12,73	29,4
29/10/2025	16:00	16,29	6,39	1,5	0,22	12,51	12,73	29,3
29/10/2025	16:30	16,42	6,39	6,85	0,22	12,51	12,73	29,2
29/10/2025	17:00	16,45	6,39	1,5	0,22	12,51	12,73	29,2
29/10/2025	17:30	16,54	6,39	1,5	0,22	12,51	12,73	29,3
29/10/2025	18:00	16,53	6,38	1,5	0,22	12,51	12,73	29,4
29/10/2025	18:30	16,45	6,38	1,5	0,22	12,51	12,73	29,3
29/10/2025	19:00	16,46	6,38	1,5	0,22	12,51	12,73	29,3
29/10/2025	19:30	16,39	6,38	1,5	0,22	12,51	12,73	29,2
29/10/2025	20:00	16,39	6,37	1,5	0,22	12,51	12,73	29,3

Ngày	Giờ	COD mg/l	pH	TSS mg/l	NH4 mg/l	NO3 mg/l	TN mg/l	Temp oC
Giới hạn cho phép		≤60	6 đến 9	≤30	≤5	KGH	≤20	≤40
29/10/2025	20:30	16,42	6,37	1,5	0,22	12,51	12,73	29,3
29/10/2025	21:00	16,52	6,37	1,5	0,22	12,51	12,73	29,3
29/10/2025	21:30	16,53	6,37	1,5	0,15	12,25	12,4	29,2
29/10/2025	22:00	16,42	6,38	1,5	0,15	12,25	12,4	29,2
29/10/2025	22:30	16,32	6,37	1,5	0,15	12,25	12,4	29,2
29/10/2025	23:00	16,35	6,37	1,5	0,15	12,25	12,4	29,3
29/10/2025	23:30	16,54	6,38	1,5	0,15	12,25	12,4	29,3
30/10/2025	00:00	16,56	6,38	1,5	0,15	12,25	12,4	29,2
30/10/2025	00:30	16,5	6,38	1,5	0,15	12,25	12,4	29,2
30/10/2025	01:00	16,63	6,38	1,5	0,15	12,25	12,4	29,2
30/10/2025	01:30	16,53	6,39	1,5	0,15	12,25	12,4	29,3
30/10/2025	02:00	16,25	6,39	1,5	0,15	12,25	12,4	29,3
30/10/2025	02:30	16,28	6,39	1,5	0,15	12,25	12,4	29,2
30/10/2025	03:00	16,3	6,41	1,5	0,15	12,25	12,4	29,1
30/10/2025	03:30	16,29	6,41	1,5	0,32	12,18	12,5	29,2
30/10/2025	04:00	16,39	6,41	1,5	0,32	12,18	12,5	29,3
30/10/2025	04:30	16,41	6,41	1,5	0,32	12,18	12,5	29,2
30/10/2025	05:00	16,18	6,42	1,5	0,32	12,18	12,5	29,1
30/10/2025	05:30	16,54	6,43	1,5	0,32	12,18	12,5	29,1
30/10/2025	06:00	16,36	6,43	1,5	0,32	12,18	12,5	29,2
30/10/2025	06:30	16,36	6,43	1,5	0,32	12,18	12,5	29,3
30/10/2025	07:00	16,33	6,44	1,5	0,32	12,18	12,5	29,2
30/10/2025	07:30	16,29	6,45	1,5	0,32	12,18	12,5	29,1
30/10/2025	08:00	16,33	6,45	1,5	0,32	12,18	12,5	29,1
30/10/2025	08:30	16,38	6,46	1,5	0,32	12,18	12,5	29,2
30/10/2025	09:00	16,35	6,46	1,5	0,32	12,18	12,5	29,2
30/10/2025	09:30	16,43	6,44	1,5	0,49	12,75	13,24	29,2
30/10/2025	10:00	16,49	6,48	1,5	0,49	12,75	13,24	29,1
30/10/2025	10:30	16,46	6,5	1,5	0,49	12,75	13,24	29,1
30/10/2025	11:00	16,75	6,49	1,5	0,49	12,75	13,24	29,2
30/10/2025	11:30	16,58	6,49	1,5	0,49	12,75	13,24	29,3
30/10/2025	12:00	16,6	6,5	1,5	0,49	12,75	13,24	29,3
30/10/2025	12:30	16,52	6,5	1,5	0,49	12,75	13,24	29,2
30/10/2025	13:00	16,6	6,5	1,5	0,49	12,75	13,24	29,1
30/10/2025	13:30	16,58	6,48	1,5	0,49	12,75	13,24	29,2
30/10/2025	14:00	16,65	6,47	1,5	0,49	12,75	13,24	29,3
30/10/2025	14:30	16,63	6,47	1,5	0,49	12,75	13,24	29,3